Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989033-1
Сатып алудың атауы:	Батарейный блок для ИБП RT-3KL-LCD
Лоттың нөмірі:	№ 88026273-ЗЦП6
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 90-200 А/сағ бастап, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Батарейный блок для ИБП RT-3KL-LCD. Тип подключения батарейного блока - коннектор Anderson. Напряжение на батарейный блока - 96В. Количество и тип аккумуляторов - установлены 8 шт * 12В/7Ач
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	552210000, Павлодар облысы, Екібастұз қ. Тауарды мына мекенжайға жеткізіледі: Екібастұз қ. Ә.Марғұлан к-сі, 28.
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі - Тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген кезден бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, қажеттілігіне байланысты 2026 жылдың 31-желтоқсанына дейін.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Батарейный блок для ИБП RT-3KL-LCD. Тип подключения батарейного блока - коннектор Anderson. Напряжение на батарейный блока - 96В. Количество и тип аккумуляторов - установлены 8 шт * 12В/7Ач

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989033-1
Наименование закупки:	Батарейный блок для ИБП RT-3KL-LCD
Номер лота:	№ 88026273-ЗЦП6
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	для ИБП, напряжение 12 В, емкость от 90-200 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	"Батарейный блок для ИБП RT-3KL-LCD. Тип подключения батарейного блока - коннектор Anderson. Напряжение на батарейный блока - 96В. Количество и тип аккумуляторов - установлены 8 шт * 12В/7Ач
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	552210000, Павлодарская область, г.Экибастуз Поставка Товара производится по адресу: г. Экибастуз, ул. ул.А.Маргулана, 28.
Срок поставки:	Срок поставки товара - в течение 16 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Батарейный блок для ИБП RT-3KL-LCD. Тип подключения батарейного блока - коннектор Anderson. Напряжение на батарейный блока - 96В. Количество и тип аккумуляторов - установлены 8 шт * 12В/7Ач