Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17609077-1
Сатып алудың атауы:	Ш. Есенов университеті үшін тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87730291-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш фазалы автомат 63А
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 32 шағын аудан, 1 ғимарат, жеткізуші өз күштерімен тауарды қоймаға түсіреді;
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды ток, А-250. Полюстер саны-3. Nomin off ICU қабілеті 400 В 50 Гц, кА - 35. Номиналды жұмыс кернеуі, В-400. Өнім/компонент түрі-құйылған корпустағы автоматты ажыратқыш. Энергия шығыны, Вт-150.0. Коммутациялық түйреуіштердің саны-0. Мотор жетегі кіріктірілген-жоқ. Электр тізбегінің қосылу түрі-бұрандалы байланыс. Желінің жиілігі, Гц-50. Ені, мм кем емес-105.0. Биіктігі, мм кем емес - 170.0. Тереңдігі, мм кем емес-135.0. Құрылғының дизайны- ендірілген кеңейту құрылғысы. DIN рельсіне орнату үшін қолайлы-жоқ. Жабық нормалардың саны-NZ cont-0. Саны ашық нормаларға көмектеседі - бірақ cont-0. Кернеумен - Иә. Негізгі электр тізбегінің қосылу түрі-басқалары. Басқару элементінің түрі-ауыстырып қосқыш. Қозғалтқыш жетегі- қосымша-Иә. Қорғаныс дәрежесі-IP-IP30. Номиналды импульстік кернеу, кВ-8. Nomin Rab Ics, ka-25 ең үлкен CFR қабілеті. Электрондық ажыратқыштың болуы жоқ. Номиналды кернеу, В 400...400. Номиналды ток Iu, А - 250. Ажырату тогының орнату диапазоны, А-2500. ГОСТ IEC 60934-2015

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17609077-1
Наименование закупки:	Закупка товара для университета Ш. Есенова
Номер лота:	№ 87730291-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание лота:	Трехфазный автомат 63А
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 32, здание 1, поставщик своими силами выгружает товар на склад;
Срок поставки:	в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Номин ток, А - 250. Количество полюсов - 3. Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц, кА - 35. Номин раб напряжение, В - 400. Тип изделия/компонента - Выключатель автоматический в литом корпусе. Потери энергии, Вт - 150.0. Кол-во вспомогат переключающих контактов - 0. Моторный привод встроенный - Нет. Тип подключения силовой электрич цепи - Винтовое соединение. Частота сети, Гц - 50. Ширина, мм не менее - 105.0. Высота, мм не менее - 170.0. Глубина, мм не менее - 135.0. Конструкция прибора - Встраиваемое устройство расширения. Подходит для монтажа на DIN-рейку - Нет. Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт - 0. Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт - 0. С расцеплением под напряжением - Да. Вид подключения главной электрич цепи - Прочее. Тип элемента управления - Тумблер. Моторный привод - дополнительно - Да. Степень защиты - IP - IP30. Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ - 8. Номин раб наибольшая откл способность Ics, кА - 25. Наличие электронного расцепителя - Нет. Номин напряжение, В 400...400. Номин продолжительный ток Iu, А - 250. Диапазон уставки тока расцепления, А - 2500. ГОСТ IEC 60934-2015