Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18009724-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 88730460-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	тұрақты ток кернеуін қамтамасыз ету үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Блок питания теплосчетчика сш №2 (с установкой)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. №2 орта мектеп, Ш.Мұртаза 30
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	№2 орта мектеп үшін жылу энергиясын есепке алудың қоректендіру блогын орнатумен сатып алу. "Таразтрансэнерго" МКК берген 02.11.2026 ж. №620 тексеру актісі негізінде №2 мектеп ғимаратында жылу энергиясын есепке алу аспабының Ақаулығы анықталды (ВКТ-7 №00296444). Тексеру барысында жылу тасымалдағыштың (беру және кері құбырлардың) рахсоды туралы деректер жоқ екені анықталды, бұл жылу энергиясын тұтынуды дұрыс есепке алуды мүмкін емес етеді. Жоғарыда айтылғандарға байланысты; - есептеу құралына диагностика жүргізу; - жылу энергиясын есептеу құралын жөндеу немесе ауыстыру;-іске қосу-реттеу жұмыстары. ВР-12-12 моделінің "Прома" қуат көзі. Кіріс кернеуі: AC 220V, шығыс кернеуі DC 12V7. Қуат көзін бөлшектеу және монтаждау.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18009724-1
Наименование закупки:	Согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88730460-3ЦП1
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для обеспечения напряжения постоянного тока
Дополнительное описание лота:	Блок питания теплосчетчика сш №2 (с установкой)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз сш №2, ул. Ш.Муртазы 30
Срок поставки:	со дня вступлению в силу договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобртение с установкой блока питания учета тепловой энергии для средней школы №2. На оснавании акта обследования №620 от 02.11.2026г., выданного ГКП "Таразтрансэнерго", в здании школы №2 выявлена неисправность прибора учета тепловой энергии (ВКТ-7 №00296444). В ходе обследования установлено, что отсутствуют данные о рахсоде теплоносителя (подающего и обратного трубопроводов), что делает невозможным корректный учет потребления тепловой энергии. В связи вышеизложенным; - проведение диагностики прибора учета; - ремонт или замену прибора учета тепловой энергии; - пуско-наладочные работы. Блок питания "Прома" модели БП-12-12. Входное напряжение: АС 220В, выходное напряжение DC 12В7. Демонтаж и монтаж блока питания.