Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18019455-1
Сатып алудың атауы:	Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты "Әл-Фараби" КММ үшін тіректер үшін металл ипотекалық элементтерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 44003008-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты "Әл-Фараби" КММ үшін тіректер үшін металл ипотекалық элементтерді сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты "Әл-Фараби" КММ үшін тіректер үшін металл ипотекалық элементтерді сатып алу
Лоттың нөмірі :	88111388
Лоттың атауы :	Электр тарату желісінің тірегі
Лоттың сипаттауы:	темір бетонды, типі ВЛ 35 кВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Закладная опора под столб
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Көше жарықтандыруының фланецті металл тіректерінің астына іргетас орнату кезінде топыраққа бетондауға арналған тірек фланеці бар металл салынбалы іргетас тірегі. Салынбалы элемент конструкциясы қабырғасының қалыңдығы кемінде 3,5–4,0 мм, диаметрі 76–108 мм электрмен дәнекерленген болат құбырдан жасалған көтергіш оқпанды, М16–М20 бекіту болттарына арналған төрт тесігі бар қалыңдығы кемінде 8,0–10,0 мм табақ көміртекті болаттан жасалған жоғарғы тегіс шаршы немесе дөңгелек фланецті, фланец пен оқпан арасындағы дәнекерленген қаттылық қабырғаларын (қиықтарын), сондай-ақ тірек ішіне қоректендіру кабелін енгізу үшін құбырдың жер асты бөлігінде ойылған кабель терезесін қамтуы тиіс. Жер асты бөлігінің беті екі қабатты коррозияға қарсы битум мастикасымен немесе коррозияға қарсы төсем-эмальмен жабылуы керек. Жалпы талаптар: Бұйымдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, коррозия іздері, деформациялары, коррозияға қарсы жабын жарықтары және сақтау шарттарының бұзылуы жоқ, дайындаушының қолданыстағы кепілдік мерзімі мен металл конструкцияларға арналған сапа паспорты бар, тұтас сапалы дәнекерленген жіктерімен және фланеці оқпан осіне перпендикуляр болуы тиіс. Тауар зауыттық таңбаламасымен партиямен жеткізіледі. Кепілдік пайдалану мерзімі — тапсырыс беруші қабылдаған күннен бастап кемінде 24 ай.
Лоттың нөмірі :	88111688
Лоттың атауы :	Төсеме элемент
Лоттың сипаттауы:	негіз үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Закладной деталь 1м
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сыртқы жарықтандырудың күштік және биік діңгекті фланецті тіректерінің бетон іргетастарын орнатуға арналған күштік фланеці бар ұзындығы 1000 мм (1 м) күшейтілген металл іргетастық салынбалы элемент (салынбалы бөлшек). Бұйым қабырғасының қалыңдығы кемінде 4,0–5,0 мм, диаметрі 133–159 мм қалың қабырғалы болат құбырдан (немесе М20–М24 бұрандалы шпилькалары бар кеңістіктік анкерлік блоктан) жасалуы, төрт бекіту тесігі бар қалыңдығы кемінде 12–16 мм конструкциялық табақ болаттан жасалған жоғарғы монтаждау фланецімен, бетон массивінен суырылып шығуын болдырмауға

	арналған төменгі анкерлік тіреуішпен (тірек табанымен), күшейткіш қаттылық қабырғаларымен және күштік кабельді енгізуге арналған кабель терезесімен жабдықталуы тиіс. Бұйымда тұтас гидрооқшаулағыш және коррозияға қарсы қорғаныс (битум-полимерлі мастика немесе ыстық мырыштау) болуы керек. Жалпы талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, коррозия іздері, фланец деформациясы, дәнекерленбеген жерлері, қабыршақтары және сақтау шарттарының бұзылуы жоқ, дайындаушының қолданыстағы кепілдік мерзімі мен болат құрылыс конструкцияларына арналған сапа паспорты бар болуы тиіс. Бүкіл партия пайдаланылатын металл илеміне арналған сертификатпен және зауыттық таңбаламамен бірге жүреді. Кепілдік пайдалану мерзімі тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 24 айды құрауы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18019455-1
Наименование закупки:	Приобретение металлических закладных элементов для опор для КГУ "Аль-Фараби" аппарат акима Аль-Фарабийского района города Шымкент
Номер лота:	№ 44003008-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение металлических закладных элементов для опор для КГУ "Аль-Фараби" аппарат акима Аль-Фарабийского района города Шымкент
Описание лота:	Приобретение металлических закладных элементов для опор для КГУ "Аль-Фараби" аппарат акима Аль-Фарабийского района города Шымкент
Номер пункта плана:	№ 88111388
Наименование пункта плана:	Опора линии электропередачи
Описание пункта плана:	железобетонная, тип ВЛ 35 кВ
Дополнительное описание пункта плана:	Закладная опора под столб
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица М.Шокая, 2
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Металлическая закладная фундаментная опора с опорным фланцем, предназначенная для бетонирования в грунт при устройстве фундаментов под фланцевые металлические опоры уличного освещения. Конструкция закладного элемента должна включать несущий ствол из электросварной стальной трубы диаметром 76–108 мм со стенкой толщиной не менее 3,5–4,0 мм, верхний плоский квадратный или круглый фланец из листовой углеродистой стали толщиной не менее 8,0–10,0 мм с четырьмя отверстиями под крепежные болты М16–М20, приварные ребра жесткости (косынки) между фланцем и стволом, а также вырезанное кабельное окно в подземной части трубы для ввода питающего кабеля внутрь опоры. Поверхность подземной части должна быть покрыта двухслойной антикоррозийной битумной мастикой или антикоррозийным грунтом-эмалью. Общие требования: Изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без следов коррозии, деформаций, трещин антикоррозийного покрытия и нарушений условий хранения, с действующим гарантийным сроком изготовителя и паспортом качества на металлоконструкции, с качественными сплошными сварными швами и перпендикулярностью фланца оси ствола. Товар поставляется партией с заводской маркировкой. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 24 месяцев со дня приемки заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 88111688
Наименование пункта плана:	Элемент закладной
Описание пункта плана:	для фундамента
Дополнительное описание пункта плана:	Закладной деталь 1м
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица М.Шокая, 2
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Усиленный металлический фундаментный закладной элемент (закладная деталь) длиной 1000 мм (1 м) с силовым фланцем, предназначенный для устройства бетонных фундаментов силовых и высокомачтовых фланцевых опор наружного освещения. Изделие должно быть выполнено из толстостенной стальной трубы диаметром 133–159 мм со стенкой толщиной не менее 4,0–5,0 мм (либо пространственного анкерного блока с резьбовыми шпильками М20–

	М24), оснащено верхним монтажным фланцем из конструкционной листовой стали толщиной не менее 12–16 мм с четырьмя крепежными отверстиями, нижним анкерным упором (опорной пяткой) для предотвращения вырывания из бетонного массива, усиливающими ребрами жесткости и кабельным окном для ввода силового кабеля. Изделие должно иметь сплошную гидроизоляционную и антикоррозийную защиту (битумно-полимерную мастику или горячее цинкование). Общие требования: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без следов коррозии, деформаций фланца, непроваров, окалины и нарушений условий хранения, с действующим гарантийным сроком изготовителя и паспортом качества на стальные строительные конструкции. Вся партия сопровождается сертификатом на используемый металлопрокат и заводской маркировкой. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев со дня поставки товара.