Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17511761-1
Сатып алудың атауы:	СЭ үшін материалдарды сатып алу (қайта)
Лоттың нөмірі:	№ 87682826-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГнг(А)-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х95 - 1кВ
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кабель ВВГнг (а) - LS 4х95-1кВ * номиналды айнымалы кернеу: 1кв жиілігі 50Гц * Сынақ айнымалы кернеуі: 3,5 кВ жиілігі 50 Гц * Сынақ кезінде ұстау уақыты: 10 мин * Ұзақ рұқсат етілген ток жүктемесі: ауада 242 а, жерде 259 а * Бір секундтық К3 рұқсат етілген ток: 10,48 кА * 20 °С температурада оқшаулау кедергісі: кемінде 4,1 МОм•км * Тұтынушының тапсырысы бойынша құрылыс ұзындығы * Өткізгіштердің рұқсат етілген қыздыру температурасы: 70 °С * Өткізгіштердің максималды қыздыру температурасы: шамадан тыс жүктеме кезінде 90 °С, қысқа тұйықталу кезінде 160 °С * Минималды иілу радиусы: 7,5 сыртқы диаметр * Жұмыс температурасының диапазоны: -50...+ 50 °С. ГОСТ 24334-80. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті. 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17511761-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для СЭ (повторно)
Номер лота:	№ 87682826-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГнг(А)-LS, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х95 - 1кВ
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х95 - 1кВ • Номинальное переменное напряжение: 1кВ частотой 50 Гц • Испытательное переменное напряжение: 3,5кВ частотой 50 Гц • Время выдержки при испытании: 10 мин • Длительно допустимая токовая нагрузка: 242 А на воздухе, 259 А в земле • Допустимый ток односекундного КЗ: 10,48 кА • Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 4,1 МОм•км • Строительная длина по заказу потребителя • Допустимая температура нагрева жил: 70 °С • Максимальная температура нагрева жил: 90 °С при перегрузке, 160 °С при токе КЗ • Минимальный радиус изгиба: 7,5 наружных диаметров • Диапазон рабочих температур: −50…+50 °С. ГОСТ 24334-80. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей.Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок.