Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18713316

Конкурстың № 17737613-1
Конкурстың атауы 500 кВт қуаттылығындағы доңғалақты базаға орнатылған дизель-генераторлық қондырғы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-10-06 17:49:08 дейін 2026-10-08 17:49:08
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	180440037058	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить из конкурсной документации требования о наличии копию официального письма на поставку от завода изготовителя дизель-генераторной установки. Данное требование ограничивает круг потенциальных поставщиков и нарушение Закона о ГЗ. Не допускается установление квалификационных требований в соответствие с подпунктом 1-2 пункта 2 статии 11 Закон о государсвтенных закупках: - ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, -непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору	2026-10-08 15:26:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование является обоснованным и соответствует законодательству о государственных закупках. В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 Приложения 4 Типовой конкурсной документации, утвержденной Правилами осуществления государственных закупок, допускается установление в технической спецификации требования о предоставлении в составе заявки копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их дилеров или дистрибьюторов на предлагаемые товары. Согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 31 августа 2026 года № 587, допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их дилеров или дистрибьюторов на предлагаемые товары. Установленное требование направлено на

						подтверждение права потенциального поставщика на поставку предлагаемого оборудования на территорию Республики Казахстан и непосредственно связано с исполнением договорных обязательств. При этом предусмотрена возможность предоставления письма как от завода-изготовителя, так и от его официального представителя/дистрибьютора/диллера. Также, требование о предоставлении документа от завода-изготовителя непосредственно связано с исполнением обязательств по договору. Дизель-генераторная установка является технически сложным оборудованием, обеспечивающим бесперебойное энергоснабжение. Наличие документа от производителя гарантирует поставку оригинального нового оборудования, соблюдение заводских гарантийных обязательств и наличие квалифицированной технической поддержки. Данное требование не ограничивает конкуренцию и не
						содержит указаний на конкретный товарный знак или производителя. Участие в закупке доступно любому потенциальному поставщику, способному поставить качественную продукцию от любого квалифицированного завода-изготовителя.

2	070240000861	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! По лоту № 84769161-ОК1 «Установка электрогенераторная» (дизель-генераторная установка 500 кВт / 625 кВА на колёсном шасси) просим рассмотреть замечания к технической спецификации и внести изменения. 1. В разделе «Характеристики двигателя» указано: «Расход топлива при 100% нагрузке — не более 100 л/ч. Расход топлива при 75% нагрузке — не более 75 л/ч. Расход топлива при 50% нагрузке — не более 56 л/ч». При номинальной электрической мощности 500 кВт расход 100 л/ч означает удельный расход около 168 г/кВт·ч, то есть электрический КПД около 50%. Для дизель-генераторной установки с частотой вращения 1500 об/мин это недостижимо: типовой удельный расход при 100% нагрузке — 200–220 г/кВт·ч, или 120–130 л/ч. Такие значения не подтверждаются паспортами серийных установок требуемой мощности. Просим изложить в	2026-10-08 12:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По 1,2 вопросам относительно показателей расхода топлива (100 л/ч, 75 л/ч, 56 л/ч) и конструктивных параметров двигателя (рабочий объем, диаметр цилиндра, ход поршня, объем эксплуатационных жидкостей) даем разъяснение, что указанные требования установлены исходя из расчетных нагрузок, условий эксплуатации и обеспечения требуемой производительности. Потенциальный поставщик вправе предложить оборудование любого производителя, полностью соответствующее установленным параметрам либо технически эквивалентное им. По 3 вопросу будут внесены изменения в техническую спецификацию. По 4 вопросу относительно срока поставки даем разъяснение, что установленный срок в 30 календарных дней напрямую связан с необходимостью скорейшего ввода оборудования в эксплуатацию для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. Согласно

			редакции: «Расход топлива при 100% нагрузке — не более 135 л/ч», требования к расходу при 75% и 50% нагрузке исключить. 2. В том же разделе указано: «Рабочий объём двигателя — не менее 26,6 л. Диаметр цилиндра — не менее 135 мм. Ход поршня — не менее 150 мм. Степень сжатия — не менее 13:1», «Номинальная мощность двигателя — не менее 550 кВт», «Объём моторного масла — не менее 65 л. Объём охлаждающей жидкости — не менее 95 л». Это конструктивные параметры одной конкретной модели двигателя (при диаметре цилиндра 135 мм и ходе поршня 150 мм рабочий объём 12 цилиндров — 25,8 л, то есть параметры между собой не согласованы). На потребительские свойства установки — электрическую мощность, напряжение, частоту, расход топлива — они не влияют, но исключают двигатели других производителей той же мощности. Просим изложить в редакции:			пункта 569 Правил осуществления государственных закупок, минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней.
			«Двигатель — дизельный, промышленного исполнения, 4-тактный, V-образный, 12-цилиндровый, с турбонаддувом, частота вращения — не более 1500 об/мин, мощность двигателя — достаточная для обеспечения номинальной электрической мощности установки не менее 500 кВт; рабочий объём, размерность цилиндров, степень сжатия, объёмы моторного масла и охлаждающей жидкости — по паспорту производителя». 3. Указано: «Номинальный ток АВР: не менее 300 А, не более 310 А». Номинальный ток установки 500 кВт / 625 кВА при 400 В — около 900 А, поэтому АВР на 300–310 А не рассчитан на полную мощность установки. Кроме того, диапазон 300–310 А не совпадает со стандартным рядом номинальных токов коммутационных аппаратов (250, 400, 630, 800, 1000 А), и АВР стандартного исполнения по нему признаётся несоответствующим. Просим изложить в редакции:			

			«Номинальный ток АВР — не менее 300 А». 4. Указано: «Срок поставки: 30 календарных с момента подписания договора» при авансе 0%. Установка с заданной комплектацией (двигатель V12, двухосное прицепное шасси с пневматическими тормозами, всепогодный шумозащитный кожух, АВР, GPS/ГЛОНАСС) изготавливается под заказ. 30 календарных дней не покрывают изготовление и доставку, поэтому участвовать фактически может только поставщик, у которого такая установка уже есть на складе. Просим изложить в редакции: «Срок поставки — в течение 60 календарных дней с момента подписания договора».			
3	070240000861	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! По лоту № 84769161-ОК1 «Установка электрогенераторная» просим разъяснить положения технической спецификации. 1. Указано: «Сопутствующие услуги монтаж, наладка, обучение (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Просим разъяснить, требуются ли по лоту сопутствующие услуги, и если да — их состав: место установки на объекте, подключение к сети заказчика (точка подключения, длина и сечение кабеля), пусконаладочные работы на месте, обучение персонала (количество человек). 2. Часть параметров технической спецификации (размерность цилиндров, степень сжатия, объёмы моторного масла и охлаждающей жидкости, параметры контроллера) может отсутствовать в паспорте изделия. Просим разъяснить, допускается ли подтверждать такие параметры письмом	2026-10-08 12:50:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По первому вопросу даем разъяснение, что предоставление сопутствующих услуг является обязательным условием договора. В обязанности поставщика входит выполнение комплекса работ по доставке, разгрузке, монтажу, подключению оборудования к существующим электрическим сетям заказчика, проведению пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний и обкатки под нагрузкой, а также проведению инструктажа (обучения) персонала заказчика по правильной эксплуатации дизель-генераторной установки. Точные точки подключения, длина и сечение кабельных линий, место установки и состав обучаемой группы согласовываются с заказчиком на объекте при выезде технического специалиста поставщика в рамках исполнения договора. По второму вопросу разъясняем, что подтверждение технических параметров исключительно информационными или гарантийными письмами не

			завода-изготовителя или его официального представителя.			допускается. Все конструктивные и функциональные характеристики оборудования должны в полном объеме подтверждаться официальной технической документацией на товар — техническим паспортом.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басқарма басшысы/Руководитель управления Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18713316

№ конкурса 17737613-1
Название конкурса Дизель-генераторная установка (с колесной базой) мощностью 500 кВт
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-10-06 17:49:08 по 2026-10-08 17:49:08
Наименование организатора КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	180440037058	Замечание к КД	Просим исключить из конкурсной документации требования о наличии копию официального письма на поставку от завода изготовителя дизель-генераторной установки. Данное требование ограничивает круг потенциальных поставщиков и нарушение Закона о ГЗ. Не допускается установление квалификационных требований в соответствие с подпунктом 1-2 пункта 2 статии 11 Закон о государсвтенных закупках: - ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, -непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору	2026-10-08 15:26:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование является обоснованным и соответствует законодательству о государственных закупках. В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 Приложения 4 Типовой конкурсной документации, утвержденной Правилами осуществления государственных закупок, допускается установление в технической спецификации требования о предоставлении в составе заявки копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их дилеров или дистрибьюторов на предлагаемые товары. Согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 31 августа 2026 года № 587, допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их дилеров или дистрибьюторов на предлагаемые товары. Установленное требование направлено на

						подтверждение права потенциального поставщика на поставку предлагаемого оборудования на территорию Республики Казахстан и непосредственно связано с исполнением договорных обязательств. При этом предусмотрена возможность предоставления письма как от завода-изготовителя, так и от его официального представителя/дистрибьютора/диллера. Также, требование о предоставлении документа от завода-изготовителя непосредственно связано с исполнением обязательств по договору. Дизель-генераторная установка является технически сложным оборудованием, обеспечивающим бесперебойное энергоснабжение. Наличие документа от производителя гарантирует поставку оригинального нового оборудования, соблюдение заводских гарантийных обязательств и наличие квалифицированной технической поддержки. Данное требование не ограничивает конкуренцию и не
						содержит указаний на конкретный товарный знак или производителя. Участие в закупке доступно любому потенциальному поставщику, способному поставить качественную продукцию от любого квалифицированного завода-изготовителя.

2	070240000861	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! По лоту № 84769161-ОК1 «Установка электрогенераторная» (дизель-генераторная установка 500 кВт / 625 кВА на колёсном шасси) просим рассмотреть замечания к технической спецификации и внести изменения. 1. В разделе «Характеристики двигателя» указано: «Расход топлива при 100% нагрузке — не более 100 л/ч. Расход топлива при 75% нагрузке — не более 75 л/ч. Расход топлива при 50% нагрузке — не более 56 л/ч». При номинальной электрической мощности 500 кВт расход 100 л/ч означает удельный расход около 168 г/кВт·ч, то есть электрический КПД около 50%. Для дизель-генераторной установки с частотой вращения 1500 об/мин это недостижимо: типовой удельный расход при 100% нагрузке — 200–220 г/кВт·ч, или 120–130 л/ч. Такие значения не подтверждаются паспортами серийных установок требуемой мощности. Просим изложить в	2026-10-08 12:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По 1,2 вопросам относительно показателей расхода топлива (100 л/ч, 75 л/ч, 56 л/ч) и конструктивных параметров двигателя (рабочий объем, диаметр цилиндра, ход поршня, объем эксплуатационных жидкостей) даем разъяснение, что указанные требования установлены исходя из расчетных нагрузок, условий эксплуатации и обеспечения требуемой производительности. Потенциальный поставщик вправе предложить оборудование любого производителя, полностью соответствующее установленным параметрам либо технически эквивалентное им. По 3 вопросу будут внесены изменения в техническую спецификацию. По 4 вопросу относительно срока поставки даем разъяснение, что установленный срок в 30 календарных дней напрямую связан с необходимостью скорейшего ввода оборудования в эксплуатацию для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов. Согласно

			редакции: «Расход топлива при 100% нагрузке — не более 135 л/ч», требования к расходу при 75% и 50% нагрузке исключить. 2. В том же разделе указано: «Рабочий объём двигателя — не менее 26,6 л. Диаметр цилиндра — не менее 135 мм. Ход поршня — не менее 150 мм. Степень сжатия — не менее 13:1», «Номинальная мощность двигателя — не менее 550 кВт», «Объём моторного масла — не менее 65 л. Объём охлаждающей жидкости — не менее 95 л». Это конструктивные параметры одной конкретной модели двигателя (при диаметре цилиндра 135 мм и ходе поршня 150 мм рабочий объём 12 цилиндров — 25,8 л, то есть параметры между собой не согласованы). На потребительские свойства установки — электрическую мощность, напряжение, частоту, расход топлива — они не влияют, но исключают двигатели других производителей той же мощности. Просим изложить в редакции:			пункта 569 Правил осуществления государственных закупок, минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней.

			«Двигатель — дизельный, промышленного исполнения, 4-тактный, V-образный, 12-цилиндровый, с турбонаддувом, частота вращения — не более 1500 об/мин, мощность двигателя — достаточная для обеспечения номинальной электрической мощности установки не менее 500 кВт; рабочий объём, размерность цилиндров, степень сжатия, объёмы моторного масла и охлаждающей жидкости — по паспорту производителя». 3. Указано: «Номинальный ток АВР: не менее 300 А, не более 310 А». Номинальный ток установки 500 кВт / 625 кВА при 400 В — около 900 А, поэтому АВР на 300–310 А не рассчитан на полную мощность установки. Кроме того, диапазон 300–310 А не совпадает со стандартным рядом номинальных токов коммутационных аппаратов (250, 400, 630, 800, 1000 А), и АВР стандартного исполнения по нему признаётся несоответствующим. Просим изложить в редакции:			
			«Номинальный ток АВР — не менее 300 А». 4. Указано: «Срок поставки: 30 календарных с момента подписания договора» при авансе 0%. Установка с заданной комплектацией (двигатель V12, двухосное прицепное шасси с пневматическими тормозами, всепогодный шумозащитный кожух, АВР, GPS/ГЛОНАСС) изготавливается под заказ. 30 календарных дней не покрывают изготовление и доставку, поэтому участвовать фактически может только поставщик, у которого такая установка уже есть на складе. Просим изложить в редакции: «Срок поставки — в течение 60 календарных дней с момента подписания договора».			

3	070240000861	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! По лоту № 84769161-ОК1 «Установка электрогенераторная» просим разъяснить положения технической спецификации. 1. Указано: «Сопутствующие услуги монтаж, наладка, обучение (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)». Просим разъяснить, требуются ли по лоту сопутствующие услуги, и если да — их состав: место установки на объекте, подключение к сети заказчика (точка подключения, длина и сечение кабеля), пусконаладочные работы на месте, обучение персонала (количество человек). 2. Часть параметров технической спецификации (размерность цилиндров, степень сжатия, объёмы моторного масла и охлаждающей жидкости, параметры контроллера) может отсутствовать в паспорте изделия. Просим разъяснить, допускается ли подтверждать такие параметры письмом	2026-10-08 12:50:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По первому вопросу даем разъяснение, что предоставление сопутствующих услуг является обязательным условием договора. В обязанности поставщика входит выполнение комплекса работ по доставке, разгрузке, монтажу, подключению оборудования к существующим электрическим сетям заказчика, проведению пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний и обкатки под нагрузкой, а также проведению инструктажа (обучения) персонала заказчика по правильной эксплуатации дизель-генераторной установки. Точные точки подключения, длина и сечение кабельных линий, место установки и состав обучаемой группы согласовываются с заказчиком на объекте при выезде технического специалиста поставщика в рамках исполнения договора. По второму вопросу разъясняем, что подтверждение технических параметров исключительно информационными или гарантийными письмами не
			завода-изготовителя или его официального представителя.			допускается. Все конструктивные и функциональные характеристики оборудования должны в полном объеме подтверждаться официальной технической документацией на товар — техническим паспортом.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басқарма басшысы/Руководитель управления Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).