Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17445572-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200065-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін Термошөгінді түтікше d 10
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Термоотырғыш оқшаулау түтікшесі мыналарға электр қосылыстарын оқшаулау және тоттануға қарсы қорғау, кәбілдер мен сымдарды бандаждау. Қолданудың негізгі саласы - ток өткізгіш сымдарды оқшаулау. Бұйымның материалы: полиолефин; Бойлық шөгу, % 5; Шөгуге дейінгі номиналды диаметрі, кемінде 10 мм; МЕМСТ 27905.1-88, Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17445572-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200065-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка термоусаживающаяся
Описание лота:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Термоусадочная трубка d 10 для ТЭЦ-1
Количество:	20
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Термоусадочная изоляционная трубка предназначена для изоляции и антикоррозионной защиты электрическихсоединений, бандажирования кабелей и проводов. Основнаясфера применения – изоляция токоведущих проводов. Материал изделия: полиолефин; Продольная усадка, % 5;Номинальный диаметр до усадки, не менее 10 мм; ГОСТ 27905.1-88.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."