

Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-
коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары бөлімінің
«Таразтрансэнерго»
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік
коммуналдық кәсіпорны



Государственное коммунальное предприятие на
праве хозяйственного ведения
«Таразтрансэнерго»
отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата города Тараз

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8а
тел:8 (7262) 34-35-87, эл. пошта: taraztrans1@mail.ru
БСН 0409400001314

080000, город Тараз, улица Исатая, 8а
тел:8 (7262) 34-35-87, эл.почта: taraztrans1@mail.ru
БИН 0409400001314

29.06.23 № 543-08

**И.о.руководителя ГУ «отдела ЖКХ,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог» акимата г.Тараз
Кенесбеков Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**на проектирование тепловых сетей и системы теплоснабжения объекта:
«Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 9 микрорайона
«Мынбулак» г.Тараз Жамбылской области.**

1. Теплоснабжение осуществляется от источника АО «Таразэнергоцентр», РК-4.
2. Точка подключения: М-8. Дополнительные условия и место подключения согласовать с ГКП «Таразтрансэнерго» (тел. 34-35-87).
3. Регулирование отпуска тепла: качественное по температурному графику 110-70⁰с.
4. Давление теплоносителя в тепловых сетях:
 - в подающем трубопроводе 3,5 атм
 - в обратном трубопроводе 2,2 атм
5. Тепловые сети запроектировать с применением предварительно изолированных трубопроводов с устройством системы оперативного дистанционного контроля. Способ прокладки тепловых сетей определить проектом с учетом требований МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети». После выполнения работ комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронном исполнении, зарегистрированный в КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Тараз, Жамбылской области», передать в ГКП «Таразтрансэнерго».
6. Тепловые нагрузки, Гкал/ч:

Наименование нагрузки	Запрашиваемые	По договору №	Прирост	
			Гкал/ч	%
Отопление				100
Вентиляция				
ГВС, макс/ч				100
ИТОГО:				100

7. Окончательные тепловые нагрузки уточнить проектом и согласовать с ГКП «Таразтрансэнерго» (тел: 34-35-87).
8. В соответствии с разделом 9 СН РК 4,02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» предусмотреть мероприятия для повышения энергоэффективности здания.
9. Проектную документацию (чертежи марки ОВ, ТС, сводный план инженерных сетей) согласовать с ГКП «Таразтрансэнерго» (тел: 34-35-87). Согласованный проект на бумажном и электронном носителях предоставить в ГКП «Таразтрансэнерго».
10. После завершения работ исполнительную съемку внести в базу данных градкадастра ЖФ РГП «Госкадастр» по адресу: г. Тараз, ул. Жунусалиева №1.
11. Срок действия технических условий: нормативный период проектирования и строительства, предусмотренный в проектно-сметной документации.
12. Срок действия технических условий 1 год.

Заместитель директора



Бектибаев А.А.

Исп: Султанбеков Е.
тел: 346-333