Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17540423-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200214-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, шеткі, поливинилхлоридті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Соңғы муфта 70/120
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кәбілді оқшаулау түрі Жалпы алюминий немесе 6 және 10 кВ қорғасын қабықшамен. Саны Талсым 3 Кәбіл талсымдарының қимасы 120мм ² Бөлудің ұзындығы кемінде 800 мм. Монтаждау технологиясы Термоөшірілетін қондырғы түрі Ішкі/сыртқы Болт ұшы/қосқыш иә; МЕМСТ 10434-82, Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17540423-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200214-ЗЦП2
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	кабельная, концевая, поливинилхлоридная
Дополнительное описание лота:	Муфта концевая 70/120
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изоляции кабеля Бумажная с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой напряжением 6 и 10 кВ. Количество жил 3 Сечение жил кабеля 120мм² Длина разделки не менее 800 мм. Технология монтажа Термоусаживаемая Тип установки Внутренняя/Наружная Болтовой наконечник/соединитель да; ГОСТ 10434-82.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.