Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17626704-1
Сатып алудың атауы:	Ядролық медицина орталығының Циклотрондық-өндірістік кешені үшін электротехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83311402-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	электрлі, GSM жиілігі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Жасырын орындалатын қуат коннекторы, бес түйреуіш (3P+N+з. к.), 400В, 16А. қорғау дәрежесі IP44-тен кем емес. Көлбеу бұрышы 15°аспайды. Коннектордың диаметрі 76,2 мм-ден аспайды, қону тереңдігі 36,5 мм-ден аспайды. Қону алаңының мөлшері 84*84 мм-ден аспайды. МЕМСТ IEC 60309-1-2016 талаптарына сәйкес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17626704-1
Наименование закупки:	Закуп электротехнических товаров для Циклотронно-производственного комплекса Центра ядерной медицины
Номер лота:	№ 83311402-ЗЦП3
Наименование лота:	Розетка
Описание лота:	электрическая, частота GSM
Дополнительное описание лота:	Розетка трехфазная
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Розетка трехфазная Силовой разъем скрытого исполнения, пять контактов (3P+N+з.к.), 400В, 16А. Степень защиты не менее IP44. Угол наклона не более 15°. Диаметр разъема не более 76,2 мм. Глубина посадки не более 36,5 мм. Размер посадочной площадки не более 84*84 мм. Согласно требованиям ГОСТ IEC 60309-1-2016 "