Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17566751-1
Сатып алудың атауы:	шаруашылық тауарлар әр түрлі
Лоттың нөмірі:	№ 87649261-ЗЦП5
Лоттың атауы :	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіруші жең D - 50мм (ұзындығы-20м) ГР -50 (2-дана) жиынтығында. Шартты өту (DN) ішкі диаметрі, мм-50 (51+2); Салмағы 1м, кг, артық емес-0,45; Жұмыс қысымы, МПа-1,0; Сынақ қысымы, МПа, кемінде - 1,25; Жарылғыш қысым. МПа, кемінде-2,0; Жабынның ішкі қабатының қаңқа матасымен байланыс беріктігі, Н / см, кемінде - 10,0; Жұмыс қысымы кезінде жеңнің салыстырмалы ұзаруы,%, артық емес-5; Жұмыс қысымы кезінде диаметрдің салыстырмалы ұлғаюы%, артық емес-5; Жұмыс температурасының диапазоны, °С - -60/+40; Абразивті тозуға төзімділік, циклдар, кемінде - 20; арнайы орындалған ішкі және сыртқы өрт крандары үшін 1,0 МПа сыртқы қорғаныш жабыны жоқ полимерлерден жасалған ішкі гидрооқшаулағыш жабыны бар жеңдер: майға төзімді. ГОСТ Р 51049-2008; ТУ 8193-029-85787444-2011.
Саны, көлемі:	31
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен, ул. Промышленная, 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енгеннен кейін 60 күннен кешіктірмей тауарды Тапсырыс берушіге беру;

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіруші жең D - 50мм (ұзындығы-20м) ГР -50 (2-дана) жиынтығында. Шартты өту (DN) ішкі диаметрі, мм-50 (51+2); Салмағы 1м, кг, артық емес-0,45; Жұмыс қысымы, МПа-1,0; Сынақ қысымы, МПа, кемінде - 1,25; Жарылғыш қысым. МПа, кемінде-2,0; Жабынның ішкі қабатының қаңқа матасымен байланыс беріктігі, Н / см, кемінде - 10,0; Жұмыс қысымы кезінде жеңнің салыстырмалы ұзаруы,%, артық емес-5; Жұмыс қысымы кезінде диаметрдің салыстырмалы ұлғаюы%, артық емес-5; Жұмыс температурасының диапазоны, °С - -60/+40; Абразивті тозуға төзімділік, циклдар, кемінде - 20; арнайы орындалған ішкі және сыртқы өрт крандары үшін 1,0 МПа сыртқы қорғаныш жабыны жоқ полимерлерден жасалған ішкі гидрооқшаулағыш жабыны бар жеңдер: майға төзімді. ГОСТ Р 51049-2008; ТУ 8193-029-85787444-2011.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17566751-1
Наименование закупки:	хоз товары разное
Номер лота:	№ 87649261-ЗЦП5
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительное описание лота:	Рукав пожарный D-50мм (длинна - 20м) в сборе с ГР -50 (2-шт). Условный проход (DN) Внутренний диаметр, мм - 50 (51+2); Масса 1м, кг, не более - 0,45; Рабочее давление, МПа - 1,0; Испытательное давление, МПа, не менее - 1,25; Разрывное давление. МПа, не менее - 2,0; Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее - 10,0; Относительное удлинении рукава при рабочем давлении, %, не более - 5; Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более - 5; Диапазон рабочих температур, °С - -60/+40; Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее - 20; Рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия 1,0 МПа для внутренних и наружных пожарных кранов специального исполнения: маслостойкий. ГОСТ Р 51049-2008; ТУ 8193-029-85787444-2011.
Количество:	31
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, д. 1
Срок поставки:	Передать товар Заказчику не позднее 60 дней после вступления договора в силу;

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рукав пожарный D-50мм (длинна - 20м) в сборе с ГР -50 (2-шт). Условный проход (DN) Внутренний диаметр, мм - 50 (51+2); Масса 1м, кг, не более - 0,45; Рабочее давление, МПа - 1,0; Испытательное давление, МПа, не менее - 1,25; Разрывное давление. МПа, не менее - 2,0; Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее - 10,0; Относительное удлинении рукава при рабочем давлении, %, не более - 5; Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более - 5; Диапазон рабочих температур, °С - -60/+40; Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее - 20; Рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия 1,0 МПа для внутренних и наружных пожарных кранов специального исполнения: маслостойкий. ГОСТ Р 51049-2008; ТУ 8193-029-85787444-2011.