Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17411915-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Жауғашты қазандығын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87221699-ЗЦП6
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	кәбілдік, қалайыланған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кеңес № 16 алюминий Еңбек-Жауғашты филиалы үшін №14 мекеме
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Алматы облысы, Қонаев қаласы, Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Орталық, 1
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	№ 16 кабельдік алюминий ұшы. түрі-құбырлы кабель ұшы; материал-алюминий; қосылатын өзектің номиналды қимасы-16 мм2; алюминий өзектерін қуат кабельдерін және сымдарды ұштауға арналған; сенімді механикалық және электрлік қосылысты қамтамасыз етеді; жарықтар, раковиналар, бөртпелер және басқа ақаулар жоқ жанасу беті; Кеңес жаңа, пайдаланылмаған болуы керек; қолданыстағы ҚР стандарттары мен техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігі / ЕАЭО

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17411915-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта котельной Енбек-Жауғашты
Номер лота:	№ 87221699-ЗЦП6
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	кабельный, луженый
Дополнительное описание лота:	Наконечник аллюминевые №16 для филиала Енбек-Жауғашты Учреждение №14
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Капчагай, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	наконечник кабельный алюминиевый №16. тип — трубчатый кабельный наконечник; материал — алюминий; номинальное сечение подключаемой жилы — 16 мм²; предназначен для оконцевания алюминиевых жил силовых кабелей и проводов; обеспечивает надежное механическое и электрическое соединение; контактная поверхность без трещин, раковин, заусенцев и других дефектов; наконечник должен быть новым, не бывшим в употреблении; соответствие требованиям действующих стандартов и технических регламентов РК/ЕАЭС