Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17875738-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88236854-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГ-Пнг-LS, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВВГ-Пнг-LS 2х2,5
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Қиғаш көшесі, 2 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген кезден бастап 15 күнтізбелік күн ішінде/Қазақстандық тауар өндірушілер (ҚТӨ) үшін жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды кернеуі 1 кВ VVG 2х2.5 қуат кабелі сауытсыз мыс қуат кабелі болып табылады. Өткізгіштер мыстан жасалған және көлденең қимасы 2,5 мм². Әрбір өткізгіштің оқшаулағышы поливинилхлоридтен (ПВХ) жасалған, бұл өткізгіштерді сыртқы әсерлерден және электрлік зақымданулардан сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. Сыртқы қабығы да ПВХ-дан жасалған, бұл ГОСТ 31996-2012 сәйкес механикалық кернеу мен қоршаған орта әсеріне төзімділікті қамтамасыз етеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17875738-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88236854-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГ-Пнг-LS, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	ВВГ-Пнг-LS 2х2,5
Количество:	80
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау ул. Кигаш, дом 2
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течение 15 календарных дней/ Срок поставки для казахстанских товаропроизводителей (КТП) 60 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Силовой кабель ВВГ 2х2,5 с номинальным напряжением 1 кВ представляет собой медный силовой кабель ВВГ без брони. Жилы выполнены из меди и имеют сечение 2,5 мм². Изоляция каждой жилы изготовлена из поливинилхлоридного пластиката, обеспечивающего надежную защиту проводников от внешних воздействий и электрических повреждений. Наружная оболочка также состоит из ПВХ пластиката, что гарантирует устойчивость к механическим нагрузкам и воздействию окружающей среды согласно требованиям ГОСТ 31996-2012.