Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17428240-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81777093-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Оптотиристор
Лоттың сипаттауы:	симметриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2-ЖЭО арналған MOC3022 тиристорлы оптопарлар
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тиристорлық оптопара MOC302 сериясы, жарықдиодтың жұмыс тогы: 10 мА. Оптопара симисторлық және тиристорлық кілттерді басқару үшін қолданылуы тиіс. Жүктемені желілік кернеудің нөл арқылы өту сәтінде коммутациялау схемасы құрылғы тудыратын кедергілер деңгейін азайтады. Шығыстар саны: 1. Оқшаулау кернеуі: кемінде 4,17 кВ. Максималды коммутацияланатын кернеу: 400 В. Басқарудың тұрақты тогы: 10 мА. Нөл арқылы өту детекторы: жоқ. Корпус түрі: DIP-6. Рұқсат етілетін жұмыс температурасы: −40…+85 °C. Салмағы: 1 г. Габариттік өлшемдері (ең көбі): 4,6 × 7,6 × 7 мм. МЕМСТ 24458-80

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17428240-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81777093-ЗЦП2
Наименование лота:	Оптотиристор
Описание лота:	симметричный
Дополнительное описание лота:	Оптопара тиристорная МОС3022 для ТЭЦ-2
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Оптопара тиристорная МОС302 - серия, 2 - рабочий ток светодиода: 10 мА.Оптопара тиристорная должна применяться для управления симисторными и тиристорными ключами. Схема коммутации нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль минимизирует уровень создаваемых устройством помех.Каналов: 1. Напряжение изоляции, не менее: 4,17 кВ. Максимальное коммутируемое напряжение: 400 В. Отпирающий постоянный ток управления: 10 мА. Детектор перехода через ноль: нет. Корпус: DIP–6. Допустимая температура: -40° С…+85 °С. Вес: 1 г. Размеры, не более: 4.6х7.6х7 мм. ГОСТ 24458-80