Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020162-1
Сатып алудың атауы:	АВВГ 3*10 Кабель сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88655379-ОИЗ
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВВГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәбіл АВВГ 3*10+1х6
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Н.Назарбаев даңғылы 104
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стационарлық электр желілерінде электр энергиясын беруге және таратуға арналған 3×10+1×6 АВВГ қуат маркалы Кабель. Өзектер саны-4 (10 мм2 қимасы бар үш негізгі өзек және 6 мм2 қимасы бар бір нөлдік өзек). Өткізгіш өзектердің материалы-алюминий. Тамырларды оқшаулау және сыртқы қабық — поливинилхлорид (ПВХ). Кабель 3 кВ сынақ кернеуіне төтеп беруді қамтамасыз етуі керек. Кабель жаңа, зауытта жасалған, пайдаланылмаған, оқшаулау мен сыртқы қабықтың зақымдалуынсыз болуы керек. Жеткізу шығанақтарда немесе барабандарда жүзеге асырылады.Тауарды жеткізу және тауардың өзі 8702-172-56-25 нөмірі бойынша Тапсырыс берушімен алдын ала келісілсін. Жұмыс уақытында тауарды жеткізуді және түсіруді қамтамасыз ету.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020162-1
Наименование закупки:	Приобретение кабель АВВГ 3*10
Номер лота:	№ 88655379-ОИЗ
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АВВГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кательный кабель АВВГ 3*10+1х6
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Проспект Н.Назарбаева 104
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель силовой марки АВВГ 3×10+1×6, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электрических сетях. Количество жил — 4 (три основные жилы сечением 10 мм² и одна нулевая жила сечением 6 мм²). Материал токопроводящих жил — алюминий. Изоляция жил и наружная оболочка — поливинилхлорид (ПВХ). Кабель должен обеспечивать выдерживание испытательного напряжения 3 кВ. Кабель должен быть новым, заводского изготовления, не бывшим в эксплуатации, без повреждений изоляции и наружной оболочки. Поставка осуществляется в бухтах или на барабанах.Поставку товара и сам товар предварительно согласовать с Заказчиком по номеру 8702-172-56-25. Обеспечить поставку и разгрузку товара строго в рабочее время.