Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17505823-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81200317-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жәшік
Лоттың сипаттауы:	күштік, сериясысы ЯРВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ярп-100А IP54 ажыратқышы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жиынтығында ажыратқышы және балқыма ендірмелері бар ЯРВ жәшігі. Номиналды ток 100 А, Қорғау дәрежесі IP 54 - герметикалық кабельді кірмелер, есіктерінде арнайы кілті бар құлып, тығыздағыш резеңке - жаңбырдан, қардан қорғау. Ажыратқыш-ажыратқыш түрі ВР32-31В31250. климаттық орындалу - УХЛ3 (УХЛ3. Автоматты ажыратқыштардың көпшілігіне (климаты қалыпты және суық макроклиматтық аудандар үшін) 3-санатты орналастыру (температура, ылғалдылық және шаңның әсері ашық кеңістікке қарағанда төмен табиғи желдеткіші бар жабық үй-жайларда пайдалану; жаңбыр, қар, күн сәулесінің, желдің әсерінің болмауы) орындау беріледі. IP54 қорғау дәрежесі. Салмағы - 13 кг-нан аспайды МЕМСТ IEC 60947-5-1-2014

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17505823-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81200317-ЗЦП1
Наименование лота:	Ящик
Описание лота:	силовой, серия ЯРВ
Дополнительное описание лота:	Рубильник ЯРП-100А IP54
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ящик ЯРВ с рубильником и плавкими вставками в комплекте. Номинальный ток 100 А. Степень защиты IP 54- герметичные кабельные вводы, замок со специальным ключом на дверцах, с уплотнительной резинкой- защита от дождя,снега. Тип выключателя-разъединителя ВР32-31В31250. климатическое исполнение – УХЛ3(УХЛ3. Большинству автоматических выключателей присваивается исполнение УХЛ (для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом) категория размещения 3 (эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, где воздействия температуры, влажности и пыли ниже, чем на открытом пространстве; отсутствие воздействия дождя, снега, солнечного излучения, ветра).) Степень защиты IP54. Масса – не более 13 кг. ГОСТ IEC 60947-5-1-2014