Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17991821-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88542869-ОИ4
Лоттың атауы:	Қыздырғыш элемент
Лоттың сипаттауы:	бу қазанына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бу қазандығының қосалқы бөлшектерін сатып алу
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	433630100, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш к. Желтоқсан №3
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енгеннен бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнімнің атауы: құбырлы электр жылытқыштар блогы (TENB-p-12) Мақсаты: қысыммен жұмыс істейтін резервуарлардағы техникалық суды жылыту (жылыту қазандықтары мен су жылытқыштарының құрамында) Номиналды қуаты: 12,0 кВт; қыздыру элементтерінің саны: 3 дана (әрқайсысы 4,0 кВт) Номиналды кернеу: 380 В (үш фазалы) / 220 В (блоктағы әрбір жеке қыздыру элементі үшін) Қосылу схемасы: бейтарап " Жұлдыз "(Y) Жұмыс ортасы: су (Р) Жұмыс қысымы: Максимум 0,25 МПа (2,5 атм) Жылытқыш қабық материалы: жоғары сапалы тот баспайтын болат Жұмыс қысымы: 0,25 МПа (2,5 атм) аспайды. Қыздыру элементінің қабық материалы: жоғары сапалы тот баспайтын болат. Фланец түрі / Бекіту әдісі: қазандықтарға арналған тікбұрышты/сопақ пішінді арнайы жалпақ фланец (қысым тақтасы). Қосылым түрі: бұрандалы түйреуіштер(гайкалар мен шайбалармен бірге). Оқшаулау кедергісі (суық): кем дегенде 50 МОм. 3. Жеткізу жинағы * Tenb-p-12-3 қыздыру элементтерінің блогы (3 қыздыру элементтерінен тұрады) - 2 дана. * Өнімнің паспорты (өндірушіден) - 2 дана. * Ыстыққа төзімді тығыздағыш-2 дана. * Құбыр ұзындығы 39см * Қосқыш жиек диаметрі 10 см 4. Қауіпсіздік талаптары және сертификаттау стандарттарға сәйкестігі: өнімдер ГОСТ 13268-88 "құбырлы электр жылытқыштар" стандартының талаптарына (немесе өндіруші елдерде қолданылатын ұқсас стандарттарға) сәйкес келуі керек. * Құжаттаманы ұсыну: жеткізу кезінде Өнім беруші сертификаттардың көшірмелерін, сондай-ақ мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдеріндегі өнімге техникалық паспорттарды ұсынуға міндетті. 5. Жеткізу және орау талаптары • Жеткізу шарттары: жеткізу барлық байланысты шығындарды көтеретін жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады. Жеткізу орны: жеткізу мерзімі мен шарттары: жеткізу күшпен және есебінен жүзеге асырылады Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Желтоқсан көшесі №3 16 күнтізбелік күн ішінде шарт жасалған күннен бастап Қаптама: бұйымның толық сақталуын қамтамасыз етуі және оны механикалық зақымданудан, ылғалдың әсерінен және тасымалдаудың кез келген тәсілінде деформациядан қорғауы тиіс. * Бұйымның жай-күйі: бұйым жаңа, пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс; қыздыру элементтерінің (құбырлы электр жылытқыштардың) оқшаулауында немесе қабықшаларында ақаулар немесе жарықтар болмауы тиіс. 6. Кепілдік міндеттемелері * Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай." ҚР МЖ Ережесінің 587-тармағына сәйкес-қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші бойынша қосымша сынақтар, тексерулер, зерттеулер және т. б. жүргізеді тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17991821-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88542869-ОИ4
Наименование лота:	Элемент нагревательный
Описание лота:	для парового котла
Дополнительное описание лота:	Приобретение запасных частей для парового котла
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	433630100, Кызылординская область, Жалагашский район, п.Жалагаш Желтоксан №3
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование изделия: Блок трубчатых электронагревателей (ТЭНБ-Р-12) Назначение: Нагрев технической воды в резервуарах, работающих под давлением (в составе отопительных котлов и водонагревателей) Номинальная мощность: 12,0 кВт; количество нагревательных элементов: 3 шт. (по 4,0 кВт каждый) Номинальное напряжение: 380 В (трехфазное) / 220 В (для каждого отдельного нагревательного элемента в блоке) Схема подключения: «Звезда» (Y) с нейтралью Рабочая среда: Вода (Р) Рабочее давление: Максимум 0,25 МПа (2,5 атм) Материал оболочки нагревателей: Высококачественная нержавеющая сталь Рабочее давление: не более 0,25 МПа (2,5 атм). Материал оболочки нагревательного элемента: высококачественная нержавеющая сталь. Тип фланца / способ крепления: специальный плоский фланец (прижимная пластина) прямоугольной/овальной формы, предназначенный для бойлеров. Тип соединения: резьбовые шпильки (в комплекте с гайками и шайбами). Сопротивление изоляции (в холодном состоянии): не менее 50 МОм. 3. Комплект поставки • Блок нагревательных элементов TENB-P-12-3 (состоит из 3 нагревательных элементов) — 2 шт. • Паспорт изделия (от производителя) — 2 экз. • Термостойкая прокладка — 2 шт. * Длина трубки 39 см * Диаметр фланца 10 см 4. Требования безопасности и сертификация Соответствие стандартам: Продукция должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 13268-88 «Электронагреватели трубчатые» (или аналогичным стандартам, действующим в странах-производителях). • Предоставление документации: При поставке Поставщик обязан предоставить копии сертификатов, а также технические паспорта на продукцию на государственном (казахском) и русском языках. 5. Требования к поставке и упаковке • Условия поставки: Поставка осуществляется силами Поставщика, который несет все сопутствующие расходы. Место поставки: Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу: Кызылординская область, район Жалагаш, улица. Желтоксан №3 в течение 16 календарных дней с даты заключения Договора Упаковка: должна обеспечивать полную сохранность изделия и защищать его от механических повреждений, воздействия влаги и деформации при любых способах транспортировки. • Состояние изделия: изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и не восстановленным; на изоляции или оболочках нагревательных элементов (трубчатых электронагревателей) не должно быть дефектов или трещин. 6. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок: не менее 12 месяцев." Согласно п.587 Правил ГЗ РК – в случае необходимости Заказчик производит дополнительные испытания, обследования, изучения и т.д. по товарам, работам и услугам