Утверждаю
Аким Шабанбайбийского
сельского округа
_____Д.І.Жақыпбек
«11» ноября 2026г.

Дефектная ведомость

Для восстановления уличного освещения в селе Шабанбай би необходимы:

1) Счетчик электрической энергии 220-230 вольт, 5-60А, 50 Гц, А-3200 имп/кВт*час, 2026 г.в. – 6 штук;
2) Магнитный пускатель 220-230 вольт, 50 Гц, 7,5-15 кВт – 6 штук;
3) Фотореле 220-230 вольт, 1100 Вт – 6 штук;
4) Выключатель автоматический 230 вольт, 32 кВт – 10 штук.

Высота установки 2-8 метров.
Неоходимы техника автовышка и электрик с соответствующим допуском.

Главный специалист аппарата акима
Шабанбайбийского сельского округа Е.Серғазы

«БЕКІТЕМІН»
Шабанбай би ауылдық округінің әкімі
_____ Д.І.Жақыпбек
2026 ж. 11 караша

Дефектілік ведомость

Шабанбай би ауылында көше жарығын қалпына келтіру үшін қажет:

1) Электр энергиясын есептегіш 220-230 вольт, 5-60А, 50 Гц, А-3200 имп/кВт*сағ, 2026 ж.ш. – 6 дана;
2) Магнитті қосқыш 220-230 вольт, 50 Гц, 7,5-15 кВт – 6 дана;
3) Жарық сезгіш реле 220-230 вольт, 1100 Вт – 6 дана;
4) Автоматтық сөндіргіш 230 вольт, 32 кВт – 10 дана.

Орналасқан орындардың биіктігі 2-8 метр аралығында.
Көтергіш техника және арнайы рұқсаты бар электрик-маман қажет болады.

Шабанбай би ауылдық округі
әкімі аппаратының бас маманы Е.Серғазы