Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17713390-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес электротехникалық тауарларды сатып алу (30.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 88047188-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Se r9f12325 (av) 3P ажыратқышы 25A 6 ка. Мақала: R9F12325. Полюстер саны: 3P (3 фаза). Номиналды ток: 25 А. уақытша ток сипаттамасы: C (орташа бастапқы токтары бар тұрмыстық және коммерциялық жүктемелерге арналған стандарт). Өшіру қабілеті: 400 В айнымалы токта 6 кА. Орнату: стандартты DIN рельсіне.
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-участке. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемі қажеттілігіне қарай айқындалады.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ГОСТ IEC 60934-2015 Se r9f12325 (av) 3P ажыратқышы 25A 6 ка. Мақала: R9F12325. Полюстер саны: 3P (3 фаза). Номиналды ток: 25 А. уақытша ток сипаттамасы: C (орташа бастапқы токтары бар тұрмыстық және коммерциялық жүктемелерге арналған стандарт). Өшіру қабілеті: 400 В айнымалы токта 6 кА. Орнату: стандартты DIN рельсіне.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17713390-1
Наименование закупки:	Приобретение электротехнических товаров согласно тех. спецификации (30.09.2026)
Номер лота:	№ 88047188-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Для укомплектации основного оборудования. Автоматический выключатель SE R9F12325 (AB) 3P C 25A 6 kA. Артикул: R9F12325. Количество полюсов: 3P (3 фазы). Номинальный ток: 25 А. Времятоковая характеристика: C (стандарт для бытовых и коммерческих нагрузок с умеренными пусковыми токами). Отключающая способность: 6 кА при 400 В переменного тока. Монтаж: На стандартную DIN-рейку.
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяется по мере необходимости.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для укомплектации основного оборудования. ГОСТ IEC 60934-2015 Автоматический выключатель SE R9F12325 (AB) 3P C 25A 6 kA. Артикул: R9F12325. Количество полюсов: 3P (3 фазы). Номинальный ток: 25 А. Времятоковая характеристика: C (стандарт для бытовых и коммерческих нагрузок с умеренными пусковыми токами). Отключающая способность: 6 кА при 400 В переменного тока. Монтаж: На стандартную DIN-рейку.