

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784085-1
Сатып алудың атауы:	Желдету жабдығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87850016-ОИ2
Лоттың атауы:	Желдету жабдығы
Лоттың сипаттауы:	теңіз кемелерін желдетуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауаны желдету жүйесін сатып алуға.. Жеткізу орны: Павлодар облысы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «№ 33 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Атамекен кенті, А.Байтұрсынұлы көшесі, 14 Үй-жайлардың мақсаты: - медбикенің кабинеті. 1. Желдету жүйесі 1 дана жылуды рекуперациялай отырып, орталықтандырылмаған сору-сыртқа тарату желдеткіш жүйесі көзделген. Негізгі сипаттамалары: - Өнімділігі: 120 м ³ /сағ дейін - Сүзгі түрі: G3/G4 - Мақсаты: таза ауаны беру және пайдаланылған ауаны жою. - Монтаж: терезе ойығына немесе сыртқы қоршау конструкциясына. 2, Ауа алмасу есебі Үй-жайдың ауданы: 20 м артық емес ² Биіктігі: 3,0 м. Көлемі: 60 м ³ Ауа алмасу еселігі: $n = 120/60 = 2$ крат/сағ Ұсыныс шарттары - Құнына Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу кіреді. - Жабдық медициналық үй-жайларға қойылатын талаптарға сәйкес келеді
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551045100, Павлодар облысы, Павлодар қ., Атамекен к. Павлодар облысы, Павлодар қ., Атамекен ауылы, АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ, 14
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ауаны желдету жүйесін сатып алуға.. Жеткізу орны: Павлодар облысы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «№ 33 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Атамекен кенті, А.Байтұрсынұлы көшесі, 14 Үй-жайлардың мақсаты: - медбикенің кабинеті. 1. Желдету жүйесі 1 дана жылуды рекуперациялай отырып, орталықтандырылмаған сору-сыртқа тарату желдеткіш жүйесі көзделген. Негізгі сипаттамалары: - Өнімділігі: 120 м ³ /сағ дейін - Сүзгі түрі: G3/G4 - Мақсаты: таза ауаны беру және пайдаланылған ауаны жою. - Монтаж: терезе ойығына немесе сыртқы қоршау конструкциясына. 2, Ауа алмасу есебі Үй-жайдың ауданы: 20 м артық емес ² Биіктігі: 3,0 м. Көлемі: 60 м ³ Ауа алмасу еселігі: $n = 120/60 = 2$ крат/сағ Ұсыныс шарттары - Құнына Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу кіреді. - Жабдық медициналық үй-жайларға қойылатын талаптарға сәйкес келеді

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784085-1
Наименование закупки:	Приобретение вентиляционного оборудование
Номер лота:	№ 87850016-ОИ2
Наименование лота:	Оборудование вентиляционное
Описание лота:	для вентиляции морских судов
Дополнительное описание лота:	На приобретение системы вентиляции воздуха.. Место доставки : КГУ «Средняя общеобразовательная школа №33» управления образования Павлодарской области, отдела образования города Павлодара, Павлодарская область, п.Атамекен , ул.А.Байтұрсынұлы,14 Назначение помещений:- кабинет медсестры. 1. Система вентиляции Предусмотрена децентрализованная приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла в количестве-1 шт. Основные характеристики: - Производительность: до 120 м³/ч - Тип фильтра: G3/G4 - Назначение: подача свежего воздуха и удаление отработанного. - Монтаж: в оконный проём или наружную ограждающую конструкцию. 2. Расчёт воздухообмена, Площадь помещения: не более 20 м².Высота: 3,0 м ,Объём: 60 м³ Кратность воздухообмена:n = 120 / 60 = 2 крат/ч Условия предложения - В стоимость включены доставка до склада Заказчика. - Оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским помещениям
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551045100, Павлодарская область, г.Павлодар, п.Атамекен Павлодарская область, г.Павлодар, п.Атамекен, АХМЕТ БАЙТУРСЫНУЛЫ, 14
Срок поставки:	в течение 16 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобретение системы вентиляции воздуха.. Место доставки : КГУ «Средняя общеобразовательная школа №33» управления образования Павлодарской области, отдела образования города Павлодара, Павлодарская область, п.Атамекен , ул.А.Байтұрсынұлы,14 Назначение помещений:- кабинет медсестры. 1. Система вентиляции Предусмотрена децентрализованная приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла в количестве-1 шт. Основные характеристики: - Производительность: до 120 м³/ч - Тип фильтра: G3/G4 - Назначение: подача свежего воздуха и удаление отработанного. - Монтаж: в оконный проём или наружную ограждающую конструкцию. 2. Расчёт воздухообмена, Площадь помещения: не более 20 м².Высота: 3,0 м ,Объём: 60 м³ Кратность воздухообмена:n = 120 / 60 = 2 крат/ч Условия предложения - В стоимость включены доставка до склада Заказчика. - Оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским помещениям