

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779080-1																
Сатып алудың атауы:	Тауар техникалық ерекшілікке сәйкес. Міндетті түрде техникалық ерекшілікті қараңыз																
Лоттың нөмірі:	№ 88066114-3ЦП1																
Лоттың атауы:	Жең																
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру																
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жең																
Саны, көлемі:	37																
Өлшем бірлігі:	Комплект																
Жеткізу орны:	612010000, Түркістан облысы, Кентау қ. Проспект АХМЕТА ЯСАВИ, 87																
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күнінен бастап 15 күнде																
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылжымалы өрт техникасын жинақтауға арналған қысымды өрт сөндіру жеңдерінің ішкі диаметрі 51 мм, су беру және көбік түзгіштің су ерітінділерін беру үшін арналған. Қысымды өрт жеңдері ҚР СТ 1714-2007 «Өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Қысымды өрт сөндіру жеңдері. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынақ әдістері» талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс. Егер өнім өзге нормативтік құжаттар немесе техникалық құжаттама негізінде дайындалған жағдайда, мұндай өнім қауіпсіздікке, сенімділікке және пайдалану қасиеттеріне әсер ететін барлық көрсеткіштер бойынша ҚР СТ 1714-2007 талаптарына толық сәйкес келуге тиіс. Қаңқасы (тысы) синтетикалық жіптерден, ішкі гидрооқшауланған қабаттан (резиналық немесе полимерлік материалдан камера) жасалуы керек және 12.2.037 МЕМСТ бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Климаттық орындалуы жағынан 15150 МЕМСТ бойынша «УХЛ» санатына сәйкес болуы тиіс, ол жылжымалы өрт сөндіру техникасын жинақтауға арналған және қоршаған ортаның температурасы -50°C-дан + 45°C-ға дейін болған жайдайда жұмыс істеуге арналған. Қысымды өрт сөндіру жеңдері кемінде 2026 жылы жасалған болуы керек. Техникалық сипаттамасы: <table> <tr> <td>Ішкі диаметрі (мм)</td><td>51</td></tr> <tr> <td>Жеңнің ұзындығы, жалғастырғыш</td><td></td></tr> <tr> <td>Бастиектерсіз, кем емес (м)</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Жұмыс қысымы, кем емес (МПа)</td><td>1,6</td></tr> <tr> <td>Сынақ қысымы, кем емес (МПа)</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Жыртылу қысымы, кем емес (МПа)</td><td>3,5</td></tr> <tr> <td>1 метр жең ұзындығының салмағы, аспайтын (кг)</td><td>0,45</td></tr> <tr> <td>Жабынның ішкі қабатының қалыңдығы, кем емес (мм)</td><td>0,35</td></tr> </table> Қысымды өрт жеңдерді жеткізу жиынтығында пайдалану құжаттары (2.601 МЕМСТ бойынша паспорт) мемлекеттік және орыс тілінде орындалып, төмендегі мәліметті қамтуы қажет: - шығарушы кәсіпорынның атауы мен заңды мекенжайы; - жеңдердің атауы, класы, тобы; - негізгі өлшемдері мен көлемі; - жиынтығы; - климатикалық орындалуы және температуралық пайдалану аясы; - пайдалану жөніндегі нұсқаулық, тасымалдау және сақтау; - таңбалау әдісі; - шығарушының кепілдігі. Таңбалау және орау талаптары: Әрбір өрт жеңінде ұштарының бірінен 150 мм қашықтықта пайдалану мерзімі ішінде сақталатын таңбалау көрсетілуі тиіс: - дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі және оның заңды мекенжайы; - өрт сөндіру жеңінің ішкі диаметрі, 51 мм; - өрт жеңінің ұзындығы, 20 м; - жұмыс қысымы, 1,6 МПа; - шығарылған күні (айы, жылы). Өрт жеңінің екінші ұшында, ішкі жағында дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе оның тауар белгісі мен заңды мекенжайы бар таңбалау жазылуы тиіс. Таңбалау мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылады.	Ішкі диаметрі (мм)	51	Жеңнің ұзындығы, жалғастырғыш		Бастиектерсіз, кем емес (м)	20	Жұмыс қысымы, кем емес (МПа)	1,6	Сынақ қысымы, кем емес (МПа)	2	Жыртылу қысымы, кем емес (МПа)	3,5	1 метр жең ұзындығының салмағы, аспайтын (кг)	0,45	Жабынның ішкі қабатының қалыңдығы, кем емес (мм)	0,35
Ішкі диаметрі (мм)	51																
Жеңнің ұзындығы, жалғастырғыш																	
Бастиектерсіз, кем емес (м)	20																
Жұмыс қысымы, кем емес (МПа)	1,6																
Сынақ қысымы, кем емес (МПа)	2																
Жыртылу қысымы, кем емес (МПа)	3,5																
1 метр жең ұзындығының салмағы, аспайтын (кг)	0,45																
Жабынның ішкі қабатының қалыңдығы, кем емес (мм)	0,35																

Қаптама MEMCT 10354 сәйкес полиэтилен пакеті.

Қысымды өрт сөндіру жеңдері ҚР СТ 1711-2007 «Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Өрт сөндіру жалғастырғыш бастиектері. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынау әдістері» бойынша байланған ГР-50 жалғағыш бастиектерімен жеткізілуі керек.

Өрт сөндіру жалғастырғыш бастиектері 1583 MEMCT бойынша II топтан жоғары емес алюминий қорытпаларынан жасалуы тиіс және 2025 жылдан ерте жасалмауы тиіс.

Өрт сөндіру жалғастырғыш бастиектері резеңке сақиналары бар бастардың өзі және мемлекеттік және орыс тілдерінде орындалған техникалық құжаттама (MEMCT 2.601 бойынша паспорт) кіруі және мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- қолдану саласы;
- бас түрі;
- шартты өту;
- максималды жұмыс қысымы, МПа;
- салмағы, кг
- қызмет мерзімі, жыл;
- пайдалану, тасымалдау және сақтау жөніндегі Нұсқаулық;
- дайындаушы туралы мәліметтер;
- өндірушінің кепілдіктері.

Әрбір өрт сөндіру жалғастырғыш бастиектері техникалық құжаттамада көзделген орында мынадай деректерді қамтитын таңбалау жазылуы тиіс:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі және оның заңды мекенжайы;
- шығарылған жылы;
- шартты өту;
- максималды жұмыс қысымы, МПа.

Таңбалау мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылады.

Өртке қарсы қысымды жең келесі қорғаныш муфталарымен жинақталуы тиіс: ұзындығы кемінде 300 мм болатын, сол диаметрдегі, ағып кетідің алдын алуға арналған кемінде екі (2) қорғаныш муфта, сондай-ақ пайдалану барысында тозудан, жыртылудан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін, қосқыш бастиектердің аймағында орнатылған жеке қорғаныш муфталар.

Шарттары:

1. Конкурсқа қатысуға өтінімде әлеуетті өнім беруші шыққан елін және жеткізілімге ұсынылатын тауарды өндірушіні көрсетуі тиіс.
2. Әлеуетті өнім беруші жеткізу кезінде ұсынған өнімдерге өндіруші зауыт берген кепілдікті растауды ұсынуы тиіс.
3. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімде және тауарды қабылдау кезінде жеткізілетін өнім партиясына (арынды өрт жеңдері мен жалғау бастарына) сертификаттау жөніндегі аккредиттелген орган берген "Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 043/2017 Техникалық реттеу талаптарына сәйкестік сертификатын (декларация) (куәландырылған көшірмесі) және сәйкестік сертификаттың берілуіне негіз болған аккредиттелген зертхана (орталық) жеткізілетін өнімнің мемлекеттік ҚР СТ 1714-2007 «Өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Қысымды өрт сөндіру жеңдері. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынақ әдістері» стандартына сәйкес екендігіне зертханалық сынақтардың хаттамасын (нәтижелері) (куәландырылған көшірмесі) ұсыну қажет.
4. Таңбалау "Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" Техникалық регламенттің 89-тармағының талаптарына сәйкес болуы тиіс (ЕАЭО ТР 043/2017).
5. Тапсырыс беруші немесе оның өкілі өнім берушінің есебінен тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін оларға техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізуі мүмкін.
6. Жеткізілетін тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген, көрме көшірмесі болмауы керек.
7. Жеткізу мерзімі шарт Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 20 күнтізбелік күннен аспайды.
8. Тауарларды жеткізген күннен бастап кемінде 12 ай кепілдік.

Жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу керек

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779080-1														
Наименование закупки:	Товар в соответствии с техническими характеристиками. Обязательно ознакомится с технической спецификацией														
Номер лота:	№ 88066114-3ЦП1														
Наименование лота:	Рукав														
Описание лота:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный														
Дополнительное описание лота:	Рукав														
Количество:	37														
Единица измерения:	Комплект														
Места поставки:	612010000, Туркестанская область, г.Кентау Проспект АХМЕТА ЯСАВИ, 87														
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора														
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Напорные пожарные рукава с внутренним диаметром 51 мм предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей для комплектации передвижной пожарной техники. Пожарные рукава напорные должны изготавливаться в соответствии с требованиями СТ РК 1714-2007 «Техника пожарная. Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний». В случае, если продукция изготавливается по иным нормативным документам или технической документации, такая продукция обязана полностью соответствовать требованиям СТ РК 1714-2007 по всем показателям, влияющим на безопасность, надёжность и эксплуатационные свойства. Должны быть выполнены с внутренним гидроизоляционным слоем (резиновая камера или камера из полимерных материалов) и каркасом (чехлом) из синтетических волокон, а также соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.037. По виду климатического исполнения должны соответствовать категории «УХЛ» по ГОСТ 15150, предназначенные для комплектации передвижной пожарной техники и рассчитанные на работу при температуре окружающей среды не менее параметров от минус 50 0С до плюс 45 0С. Напорные пожарные рукава должны быть не ранее 2026 года изготовления. Технические характеристики: <table> <tr> <td>Внутренний диаметр (мм)</td><td>51</td></tr> <tr> <td>Длина рукава, без соединительных головок не менее (м)</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Рабочее давление, не менее (МПа)</td><td>1,6</td></tr> <tr> <td>Испытательное давление, не менее (МПа)</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Разрывное давление, не менее (МПа)</td><td>3,5</td></tr> <tr> <td>Масса рукава длиной 1 метр, не более (кг)</td><td>0,45</td></tr> <tr> <td>Толщина внутреннего слоя покрытия, не менее (мм)</td><td>0,35</td></tr> </table> В комплект поставки напорного пожарного рукава должна входить эксплуатационная документация (паспорт по ГОСТ 2.601), выполненная на государственном и русском языках, и содержать следующие сведения: - наименование и юридический адрес предприятия - изготовителя; - наименование рукавов, класс, группу; - основные параметры и размеры; - климатическое исполнение и температурный диапазон эксплуатации; - комплектность; - способ выполнения маркировки; - инструкцию по эксплуатации, транспортированию и хранению; - гарантии изготовителя. Требования к маркировке и упаковке: На каждом пожарном рукаве на расстоянии 150 мм от одного из концов должна быть нанесена маркировка, сохраняющаяся в течение всего срока эксплуатации, с указанием: - наименования или товарного знака предприятия-изготовителя и его юридический адрес; - внутреннего диаметра пожарного рукава, 51 мм; - длины пожарного рукава, 20 м; - рабочего давления, 1,6 МПа; - даты изготовления (месяц, год). На другом конце пожарного рукава, на внутреннем конце скатки должна быть	Внутренний диаметр (мм)	51	Длина рукава, без соединительных головок не менее (м)	20	Рабочее давление, не менее (МПа)	1,6	Испытательное давление, не менее (МПа)	2	Разрывное давление, не менее (МПа)	3,5	Масса рукава длиной 1 метр, не более (кг)	0,45	Толщина внутреннего слоя покрытия, не менее (мм)	0,35
Внутренний диаметр (мм)	51														
Длина рукава, без соединительных головок не менее (м)	20														
Рабочее давление, не менее (МПа)	1,6														
Испытательное давление, не менее (МПа)	2														
Разрывное давление, не менее (МПа)	3,5														
Масса рукава длиной 1 метр, не более (кг)	0,45														
Толщина внутреннего слоя покрытия, не менее (мм)	0,35														

нанесена маркировка, содержащая наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак и юридический адрес.

Маркировка наносится на государственном и русском языках.

Упаковка полиэтиленовый пакет в соответствии с ГОСТ 10354.

Напорные пожарные рукава должны быть поставлены в комплекте с обоими концами соединительными головками ГР-50 в соответствии с СТ РК 1711 -2007 «Техника пожарная. Оборудование пожарное. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

Головки соединительные пожарные должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов не выше II группы по ГОСТ 1583 и должны быть не ранее 2025 года изготовления.

В комплекте соединительных головок должны входить сами головки в сборе с резиновыми кольцами и техническая документация (паспорт по ГОСТ 2.601), выполненная на государственном и русском языках, и содержать следующие сведения:

- область применения;
- тип головки;
- условный проход;
- максимальное рабочее давление, МПа;
- масса, кг
- срок службы, лет;
- инструкцию по эксплуатации, транспортированию и хранению;
- сведения об изготовителе;
- гарантии изготовителя.

На каждой соединительной головке в месте, предусмотренном технической документацией, должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- год выпуска;
- условный проход;
- максимальное рабочее давление, МПа.

Маркировка наносится на государственном и русском языках.

Пожарный напорный рукав должен быть укомплектован защитными муфтами: не менее двух (2) защитных муфт длиной не менее 300 мм каждая, того же диаметра, предназначенных для предотвращения протечек, а также отдельными защитными муфтами, установленные в зоне навязки соединительных головок, обеспечивающие защиту навязки от износа, разрывов и механических повреждений в процессе эксплуатации.

Условия:

1. Потенциальный поставщик в заявке на участие в конкурсе должен указать страну происхождения и производителя предлагаемого к поставке товара.
2. Поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем.
3. Потенциальный поставщик в заявке на участие в конкурсе (аукционе) и на момент приемки товара должен предоставить сертификат соответствия (декларация) (заверенная копия) на партию поставляемой продукции (на напорные пожарные рукава и соединительные головки) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» выданное аккредитованным органом по сертификации и протокол (результаты) лабораторных испытаний (заверенная копия), на основании чего был выдан сертификат соответствия, выполненный аккредитованной испытательной лабораторией (центром) на соответствие поставляемой продукции требованиям национального стандарта СТ РК 1714-2007 «Техника пожарная. Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний».
4. Маркировка должна быть в соответствии с требованиями пункта 89 Технического регламента «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (ТР ЕАЭС 043/2017).
5. Заказчик или его представитель могут проводить технический контроль и/или испытание товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации за счет средств поставщика;
6. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром.
7. Срок поставки не более 20 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства.
8. Гарантия на товар не менее 12 месяцев с момента поставки.

Перед поставкой согласовать с заказчиком

