Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856204-1
Сатып алудың атауы:	ӘЭЖ СВ -95 бағана сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88237864-3ЦП4
Лоттың атауы:	Тік тұру
Лоттың сипаттауы:	темір бетонды, маркасы СВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ӘЭЖ СВ -95 бағана сатып алу
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334820100, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ. Жетісу облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласы су торабы "Ново-Антоновка"
Жеткізу мерзімі:	Шарт тіркелген күннен бастап 16 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Темірбетон бағанаға техникалық ерекшеліктер Стандарт ГОСТ 23613-79 сәйкес келуі тиіс. Темірбетон бағанаға ӘЭЖ СВ-95-2с – 4 дана. Конструкциясы: темірбетоннан жасалған, дірілдету әдісімен дайындалған, алдын ала кернелген болуы. Материалы: ауыр бетон. Мақсаты: жарықтандыру тіректері үшін. Қимасы трапеция тәрізді болуы. Ұзындығы кемінде 9500 мм, биіктігі кемінде 2000 мм, диаметрі 350 мм болуы тиіс. Аязға төзімділігі кемінде F200, су өткізбейтіндігі кемінде W8 болуы тиіс. Ұсынылған бағаға жеткізу қосылған. Жеткізу міндеттеледі. Жеткізу орны: 1. ҚР, Жетісу облысы, Сарқан қаласы, «Ново-Антоновка» су торабы – 4 дана. Жеткізу мерзімі: мерзімінен бұрын жеткізу құқығымен 16 күнтізбелік күннен аспайды. Кепілдік міндеттемелер: кемінде 1 жыл. Жеткізілетін тауардың конструкциямен, оларды дайындау жөніндегі материалдармен байланысты не өндірушінің немесе жеткізушінің іс-әрекеті немесе қателігі нәтижесінде көрінетін ақаулары болмауы тиіс. Жаңа, түпнұсқа өндірістен шыққан, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, өндірісте өндірілген (100% жаңа компоненттерден) болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856204-1
Наименование закупки:	Приобретение опоры СВ -95 ЛЭП
Номер лота:	№ 88237864-3ЦП4
Наименование лота:	Стойка
Описание лота:	железобетонная, марка СВ
Дополнительное описание лота:	Приобретение опоры СВ -95 ЛЭП
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334820100, область Жетісу, Сарканский район, г.Саркан Область Жетісу Сарканский район город Саркан гидроузел "Ново-Антоновка"
Срок поставки:	16 рабочих дней после регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на опору Стандарт должен соответствовать на ГОСТ 23613-79. Железобетонная опора ЛЭП СВ-95-2с в количестве 4 штуки. Конструкция: железобетонная, вибрированная, предварительно напряженная наличие. Материал тяжелый бетон наличие, назначение: для опор освещения, сечение трапецеидальное наличие. Длина не менее 9500 мм, высота не менее 2000 мм, диаметр 350 мм,. Морозостойкость не менее F200, водонепроницаемость не менее W8. В указанную сумму включена доставка. Доставка обязательна. Место поставки: 1. РК, область Жетісу, г. Саркан гидроузел «Ново-Антоновка» - 4 шт. Срок поставки: не более 16 календарных дней с правом досрочной поставки. Гарантийные обязательства: не менее 1 года. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя или поставщика. Должен быть новый, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100% новых компонентов).