Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999378-1
Сатып алудың атауы:	Аккумулятор батареясы бар 24 шлейфке арналған қабылдау-бақылау күзет-өрт сөндіру аспабы, «ШЫҒУ-ШЫҒУ» таблосы
Лоттың нөмірі:	№ 85894248-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қабылдау-бақылау аспабы
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру мен ескертудің автоматтық құралдарын басқару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор батареясы бар 24 шлейфке арналған қабылдау-бақылау күзет-өрт сөндіру аспабы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551610000, Павлодар облысы, Ақсу қ. ул.Камзина,53
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аккумулятор батареясы бар 24 шлейфке арналған қабылдау-бақылау күзет-өрт сөндіру аспабы Құрал күзет және өрт хабарландырушыларынан сигналдарды қабылдауға, өңдеуге және көрсетуге, сигнал беру шлейфтерінің жай-күйін бақылауға, өрт, дабыл және күзет-өрт дабылы жүйесінің ақаулықтары туралы хабарламаларды қалыптастыруға арналған. • Сигнализация шлейфтерінің саны: 24 дана. • Шлейфтердің функционалдық мақсаты: күзет және/немесе өрт сөндіру. • Touch Memory кілттерінің сақталатын идентификатор кодтарының саны: 128 данаға дейін. • Ақпараттандыру: хабарламалардың кемінде 17 түрі. • Негізгі электр қуаты: кернеуі 187-242 В айнымалы ток желісінен. • Тұтыну қуаты: 20 ВА артық емес. • Резервтік қуат: 12 В аккумуляторлық батарея, сыйымдылығы 7 А· сағ. • Резервтік қоректендіру кернеуі: 11,8-14,0 В диапазонында. • Кезекші режимде аккумуляторлық батареядан тұтыну тогы: 180 мА аспайды. • «Іске қосу», «Өрт», «Дабыл» режимдерінде тұтыну тогы: 190 мА аспайды. • Температураның жұмыс диапазоны: минус 30 °С-ден плюс 50 °С-ге дейін. • Қабықты қорғау дәрежесі: IP20 төмен емес. • Аспаптың габариттік өлшемдері: 325 × 260 × 90 мм аспайды. • Аккумулятор батареясы жоқ аспаптың салмағы: 2 кг-нан аспайды. • Батарея түрі: тұмшаланған қорғасын-қышқыл AGM. • Номиналды кернеу: 12 В. • Номиналды сыйымдылығы: 20 сағаттық разрядтау режимінде 7 А· сағ. • Габариттік өлшемдері: шамамен 151 × 65 × 100 мм. • Салмағы: шамамен 1,73-2,0 кг. Жеткізу жиынтығы 1, Қабылдау-бақылау күзет-өрт сөндіру аспабы - 1 дана. 2. AGM 12 В, 7 А· сағ аккумуляторлық батарея - 4 дана. • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс. • Кепілдік мерзімі - жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай. • Жеткізу осы техникалық ерекшелікте көрсетілген жиынтықта жүзеге асырылады. Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізілуі тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999378-1
Наименование закупки:	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный на 24 шлейфа сигнализации с аккумуляторной батареей, табло «ШЫҒУ – ВЫХОД»
Номер лота:	№ 85894248-ЗЦП1
Наименование лота:	Прибор приемно-контрольный
Описание лота:	для управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями
Дополнительное описание лота:	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный на 24 шлейфа сигнализации с аккумуляторной батареей
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551610000, Павлодарская область, г.Аксу ул.Камзина,53
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный на 24 шлейфа сигнализации с аккумуляторной батареей Прибор предназначен для приёма, обработки и отображения сигналов от охранных и пожарных извещателей, контроля состояния шлейфов сигнализации, формирования извещений о пожаре, тревоге и неисправностях системы охранно-пожарной сигнализации. • Количество шлейфов сигнализации: 24 шт. • Функциональное назначение шлейфов: охранные и/или пожарные. • Количество сохраняемых кодов идентификаторов ключей Touch Memory: до 128 шт. • Информативность: не менее 17 видов извещений. • Основное электропитание: от сети переменного тока напряжением 187–242 В. • Потребляемая мощность: не более 20 ВА. • Резервное питание: аккумуляторная батарея 12 В, ёмкостью 7 А·ч. • Напряжение резервного питания: в диапазоне 11,8–14,0 В. • Ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном режиме: не более 180 мА. • Ток потребления в режимах «Пуск», «Пожар», «Тревога»: не более 190 мА. • Рабочий диапазон температур: от минус 30 °С до плюс 50 °С. • Степень защиты оболочки: не ниже IP20. • Габаритные размеры прибора: не более 325 × 260 × 90 мм. • Масса прибора без аккумуляторной батареи: не более 2 кг. • Тип аккумулятора: герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный AGM. • Номинальное напряжение: 12 В. • Номинальная ёмкость: 7 А·ч при 20-часовом режиме разряда. • Габаритные размеры: ориентировочно 151 × 65 × 100 мм. • Масса: ориентировочно 1,73–2,0 кг. Комплектность поставки 1. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный — 1 шт. 2. Аккумуляторная батарея AGM 12 В, 7 А·ч — 4 шт. • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным. • Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки. • Поставка осуществляется в комплекте, указанном в настоящей технической спецификации. Товар должен быть доставлен на склад Заказчика