

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17016958-1
Сатып алудың атауы:	СЭ үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84738018-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Жүктеме сөндіргіші
Лоттың сипаттауы:	қолдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кіріспе рубильник 0,4 кВ 400А (су Кап.рем. Карг.уч-1)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"ABB бренді Номиналды ток 400 А Полюстер саны 4 Тұтқаның алдыңғы жағы Қызмет қосқышы ретінде жарамды Иә Мотор жетегі міндетті емес Ажыратқыштың Даам нұсқасы Иә Негізгі қосқыш ретінде жарамды Иә Қауіпсіздік қосқышы ретінде жарамды жоқ Құрылғы ретінде жарамды авариялық аялдама жоқ Макс.рұқсат етілген құл. Уе АС кернеуі 1000 В Номинал. Іу 400 а ұзақ ток АС-23, 400 в 145 кВт жұмыс режиміндегі номиналды қуат Полюстер саны 4 Мотор жетегі кіріктірілген жоқ Құрылғының құрылымы ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы (стационарлық) Үшін қолайлы фронт. 4 тесік арқылы орнату жоқ Үшін қолайлы фронт. орталықта монтаж жоқ Дистрибуцияға орнату үшін қолайлы. қалқан Иә Басқару түрі жоқ (жоқ) Құлыптау/құлыптау (- лар) жоқ Электр қуатын қосу түрі. тізбектер Болт қосылымы Қорғау дәрежесі (IP), алдыңғы жағы басқалары. ГОСТ 17717-79. 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17016958-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для СЭ
Номер лота:	№ 84738018-ЗЦП2
Наименование лота:	Выключатель нагрузки
Описание лота:	ручной
Дополнительное описание лота:	Вводной рубильник 0,4кВ 400А (Вода кап.рем. Карг.уч-1)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Бренд АВВ Номинальный ток 400 А Количество полюсов 4 Положение ручки Спереди Пригоден в качестве сервисного выключателя Да Моторный привод опционально Нет Компактная версия выключателя-разъединителя Да Пригоден в качестве главного выключателя Да Пригоден в качестве предохранительного выключателя Нет Пригоден в качестве устройства аварийной остановки Нет Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC 1000 В Номин. продолжительный ток Iu 400 А Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В 145 кВт Количество полюсов 4 Моторный привод встроенный Нет Конструкция прибора Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия Нет Подходит для фронтал. монтажа в центре Нет Подходит для установки в распределит. щит Да Тип элемента управления Нет (без) С блокировкой/запираемый (-ая) Нет Тип подключения силовой электрич. цепи Болтовое соединение Степень защиты (IP), передняя сторона Прочее. ГОСТ 17717-79. Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей.
--	---