

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863165-1
Сатып алудың атауы:	Хоз.товары и одежды
Лоттың нөмірі:	№ 88339296-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Бақылау және басқару пульті
Лоттың сипаттауы:	күзеттік-өрт сөндіргіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	556430100, Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен а. Қазыбек би көшесі 68 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қабылдау-бақылау құралы күзет-өрт граниті 8 немесе баламасы сіздің үй-жайыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін сенімді шешім болып табылады. Бұл құрылғы жоғары қуатты, размерам өлшемдерді және пайдаланудың қарапайымдылығын біріктіреді. Ерекшеліктері: - Хабарламалардың екі түрі — өрттен және бұзудан кешенді қорғау үшін. - ам өлшемдер-кез-келген бөлмеде оңай орнатылады. - 220 В қуат кернеуі-оңай жұмыс істеу үшін стандартты қосылым. Құрылғы қауіпсіздік жүйелеріндегі қауіпсіздік пен сенімділікті бағалайтындар үшін өте қолайлы — кеңседе, дүкенде немесе тұрғын үйде болсын. меншік * Күзетші немесе өрт сөндіруші функциялары бар 8 дабыл пойызы (ШС). * 7 кіріктірілген қолдану тактикасы (тақтадағы секіргіштермен берілген). ARSprog конфигуратор бағдарламалық құралы арқылы икемді орнату. MicroUSB қосқышы арқылы компьютерге қосылу. * Құрылғы автономды түрде жұмыс істейді (орталықтандырылған бақылау пультіне қосылмай) немесе "Өрт1", "Өрт2" және "дабыл" птн1 және ПТН2 релелерінің "құрғақ" контактілерін ашу арқылы пультке жібереді. * Күзетке қою және күзеттен шығару тәсілдері: О ТМ оқырманы арқылы Touch Memoгу электрондық кілттері; о бақылау тақтасындағы "басқару" батырмасы (таңдалған тактикаға байланысты); о Proximity-карталармен, сандық код жиынтығымен, түймелермен, кілттермен және/немесе ТМ кілттерімен әмбебап "Портал" оқырманы арқылы 2-нұсқа... * ТМ оқырмандарын қосуға арналған екі кіріс. * Кіруді басқару (электромагниттік құлып немесе электромеханикалық Ысырма). * Өрт кезінде ескертуді басқару әдістері: - о автоматты түрде (өрт ШЖ-дағы "Өрт2" оқиғасын анықтаған кезде). - о құрылғының индикаторы мен басқару тақтасынан қолмен (бастау және тоқтату түймелері); - о қашықтан, қашықтан іске қосу құрылғысы (UDP) арқылы; * "Ашық коллектор" ескертуінің үш шығысы: "шам", "Сирена" және "өрт туралы ескерту". * Құлау немесе қысқа тұйықталу үшін ескерту және басқару желілерін автоматты түрде басқару. * Детекторларды қуаттандыру үшін +12 В кернеуі бар қосымша ажыратылмайтын Шығыс. • 12 В шығу және ескертулер (шам, сирена, МЗЖ) қысқа тұйықталудан қорғалған. * Қауіпсіздік шлейфтері үшін "үнсіз дабыл" және "Авто қайтару" функциялары қарастырылған. - о "үнсіз дабыл" функциясы тәулік бойы жұмыс істейтін қауіпсіздік ШС3 үшін орнатылады. Бұл дабыл кезінде назар аудармауға мүмкіндік береді: сирена қосылмайды, шам жыпылықтамайды. Іске қосу құрылғының жарықдиодты индикаторымен ғана көрсетіледі, "дабыл" сигналы PCN1 немесе PCN2 желісінде беріледі (қолдану тактикасына байланысты). Сонымен қатар, құрылғы өшірілген кезде де қалпына келтірілмейтін 15 минуттық дабыл жады қамтамасыз етіледі. Назар аударыңыз! Құрылғы "үнсіз дабыл" күйінен 15 минуттан кейін ғана шығады. Егер дабыл кезінде құрылғы қуатсыз болса, онда қосылғаннан кейін 15 минуттық санақ қайтадан басталады. - о "Авто қайтару" функциясы: егер пойыз бұзылғаннан кейін 3 минуттан кейін ену белгілері болмаса, пойыз күзет режиміне оралады. Бұл жағдайда ПТН

желісі қалпына келтіріледі, кіріктірілген және сыртқы дабылдар дабыл режимінде қалады. ШС қайталап бұзылған жағдайда қысқартылған (10 с) дыбыстық сигнал қалыптасады және ПТН желісі ашылады.

* Аспапты басқару органдарын рұқсатсыз кіруден парольдік қорғау.

* Құрылғының микробағдарламасын жаңарту мүмкіндігі.

* 12V, 7ah аккумуляторы үшін кіріктірілген үздіксіз қуат көзі.

* 12 В сыртқы резервтелген қуат көзін қосу мүмкіндігі.

* Құрылғы 220 В желісін ажыратқан кезде резервтік аккумулятордан қуатқа автоматты түрде ауысады және 220 В қуатын қалпына келтірген кезде кері қайтарылады, бұл ретте "дабыл" сигналы берілмейді.

• Қуат көзі толық өшірілген кезде (220 В, батарея) құрылғы өзінің күйін есте сақтайды.

* Корпусты жерге қосу қажет емес.

Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша, Тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге өтінім алған сәттен бастап 15 (он бес)

күнтізбелік күн ішінде. Түрі, түсі мен формасы Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Тапсырыс беруші тауарды қабылдамауға құқылы. Тауардың әлеуетті өнім берушісі Тапсырыс берушінің жоғарыда көрсетілген барлық талаптарын ескере отырып, техникалық ерекшеліктің электрондық көшірмесін ұсынуға тиіс. Жеткізуші жеткізетін тауар жарамдылық мерзімі аяқталмаған жаңа болуы керек. Жеткізу: Успенка ауылы, Қазыбек би көшесі, 68 тел 87051803272

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863165-1
Наименование закупки:	Хоз.товары и одежды
Номер лота:	№ 88339296-ЗЦП2
Наименование лота:	Пульт контроля и управления
Описание лота:	охранно-пожарный
Дополнительное описание лота:	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	556430100, Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка Ул.Казыбек 68
Срок поставки:	В течении 15 рабочих дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приемно-контрольный прибор охранно-пожарный Гранит 8 или эквивалент — надежное решение для обеспечения безопасности вашего помещения. Этот прибор сочетает в себе высокую мощность, компактные размеры и простоту использования. Особенности: - Два вида извещений — для комплексной защиты от пожара и взлома. - Компактные размеры — легко устанавливается в любом помещении. - Напряжение питания 220 В — стандартное подключение для удобства эксплуатации. Прибор идеально подходит для тех, кто ценит безопасность и надежность в охранных системах — будь то в офисе, магазине или жилом помещении. особенности • 8 шлейфов сигнализации (ШС) с функциями охранных или пожарных. • 7 встроенных тактик применения (задаются перемычками на плате). Гибкая настройка через программное обеспечение — конфигуратор ARS-prog. Подключение к компьютеру через разъем microUSB. • Прибор работает автономно (без подключения к пульту централизованного наблюдения) либо передает на пульт извещения «Пожар1», «Пожар2» и «Тревога» размыканием «сухих» контактов реле ПЦН1 и ПЦН2. • Способы постановки на охрану и снятия с охраны: - о электронными ключами Touch Memoгу через считыватель ТМ; - о кнопкой «УПРАВЛЕНИЕ» на панели прибора (в зависимости от выбранной тактики); - о Proximity-картами, набором цифрового кода кнопками, брелоками и/или ключами ТМ с помощью универсального считывателя «Портал» варианты 2... • Два входа для подключения считывателей ТМ. • Управление доступом (электромагнитным замком или электромеханической защёлкой). • Способы управления оповещением при пожаре: - о автоматически (при определении события «Пожар2» в пожарном ШС). - о вручную с панели индикации и управления прибора (кнопки «ПУСК» и «СТОП»); - о дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска (УДП); • Три выхода оповещения «открытый коллектор»: «Лампа», «Сирена» и «Оповещение о пожаре». • Автоматический контроль линий оповещения и управления на обрыв или короткое замыкание. • Дополнительный неотключаемый выход с напряжением +12 В для питания извещателей. • Выходы 12 В и оповещения (лампа, сирена, ОПВ) защищены от короткого замыкания. • Для охранных шлейфов предусмотрены функции «Тихая тревога» и «Автовозврат». о Функция «Тихая тревога» задается для круглосуточного охранного ШС3. Она позволяет не привлекать внимание при тревоге: не включается сирена, не мигает лампа. Срабатывание отображается только светодиодным индикатором прибора, выдача сигнала «Тревога» происходит на линию ПЦН1 или ПЦН2 (в зависимости от тактики применения). Кроме того, обеспечивается 15-ти минутная память тревоги, не сбрасываемая даже при обесточивании прибора. Внимание! Из состояния «тихой тревоги» прибор выйдет только по истечении 15 минут. Если во время тревоги прибор будет обесточен, то после включения отсчет 15-ти минут начнется заново.

о Функция «Автовозврат»: если через 3 минуты после нарушения шлейфа признаки проникновения отсутствуют, шлейф возвращается в режим охраны. При этом линия ПЦН восстанавливается, встроенные и внешние оповещатели остаются в режиме тревоги. При повторных нарушениях ШС формируется укороченный (10 с) звуковой сигнал и линия ПЦН размыкается.

- Парольная защита органов управления прибора от несанкционированного доступа.
- Возможность обновить прошивку прибора.
- Встроенный источник бесперебойного питания под аккумулятор 12 В, 7 Ач.
- Возможность подключить внешний резервированный источник питания 12 В.
- Прибор автоматически переходит на питание от резервного аккумулятора при отключении сети 220 В, и обратно, при восстановлении питания 220 В. Сигнал «Тревога» при этом не выдается.
- При полном отключении электропитания (220В, аккумулятор) прибор запоминает своё состояние.
- Заземление корпуса не требуется.

Срок поставки товара: по потребности Заказчика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявки на поставку товара от Заказчика. Вид, цвет и форму обязательно согласовывать с заказчиком. Заказчик в праве не принять товар. Потенциальный поставщик товара должен предоставить электронную копию технической спецификации, с учетом всех вышеуказанных требований заказчика. Товар, поставляемый поставщиком, должен быть новым, не с истекшим сроком годности.

Доставка: с.Успенка, ул.Казыбек би, 68 тел 87051803272