

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789205-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (суасты дренаждық сорғы)
Лоттың нөмірі:	№ 88196945-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Электр сорғысы агрегаты
Лоттың сипаттауы:	ортадан тепкіш, дренажды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суасты дренаждық сорғы. Сорғы механизмі орталықтан тепкіш. Батыру тереңдігі кемінде 11 м. максималды арын кемінде 35 м. өткізу қабілеті кемінде 12куб. м/сағ. желінің кернеуі 220В. қуаты кемінде 1100В
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Алтын Орда 9Д
Жеткізу мерзімі:	шарт қолданылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Суасты дренаждық сорғы. Сорғы механизмі орталықтан тепкіш. Батыру тереңдігі кемінде 11 м. максималды арын кемінде 35 м. өткізу қабілеті кемінде 12куб. м/сағ. желінің кернеуі 220В. қуаты кемінде 1100В. МЕМСТ 31840-2012

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789205-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (Насос погружной дренажный)
Номер лота:	№ 88196945-ЗЦП2
Наименование лота:	Агрегат электронасосный
Описание лота:	центробежный, дренажный
Дополнительное описание лота:	Насос погружной дренажный. Механизм насоса центробежный. Глубина погружения не менее 11 м. Максимальный напор не менее 35 м. Пропускная способность не менее 12куб.м/ч. Напряжение сети 220В. Мощность не менее 1100В
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана Алтын Орда 9Д
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос погружной дренажный. Механизм насоса центробежный. Глубина погружения не менее 11 м. Максимальный напор не менее 35 м. Пропускная способность не менее 12куб.м/ч. Напряжение сети 220В. Мощность не менее 1100В. ГОСТ 31840-2012