

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779496-1
Сатып алудың атауы:	04. Өрт дабылын орнатуға арналған жабдық
Лоттың нөмірі:	№ 86783297-3ЦП8
Лоттың атауы:	Жарықтық-дыбыстық хабарландырғыш
Лоттың сипаттауы:	өрт сигнал беру жүйесі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИГИ. Жарықтық-дыбыстық хабарландырғыш өрт сигнал беру жүйесі үшін. Тұрақты ток кернеуі-24В. номиналды тұтыну тогы: жарық дабылы - 25ма, дыбыстық дабыл-50мА. Дыбыс қысымының деңгейі кемінде 105 Дб. "Дабыл" режимінде үздіксіз жұмыс істеу уақыты-шектелмейді. Қабықты қорғау дәрежесі IP55. Жалпы өлшемдері 100x80x42 мм-ден аспайды, салмағы 0,06 кг-нан аспайды.жұмыс температурасының диапазоны -30-дан +55°с-қа дейін. ҚР СТ 1189-2003. Сертификат.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. «Меридиан – 1» алаңы.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 25 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықтық-дыбыстық хабарландырғыш өрт сигнал беру жүйесі үшін. Тұрақты ток кернеуі-24В. номиналды тұтыну тогы: жарық дабылы - 25ма, дыбыстық дабыл-50мА. Дыбыс қысымының деңгейі кемінде 105 Дб. "Дабыл" режимінде үздіксіз жұмыс істеу уақыты-шектелмейді. Қабықты қорғау дәрежесі IP55. Жалпы өлшемдері 100x80x42 мм-ден аспайды, салмағы 0,06 кг-нан аспайды.жұмыс температурасының диапазоны -30-дан +55°с-қа дейін. ҚР СТ 1189-2003. Сертификат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779496-1
Наименование закупки:	04. Оборудование для монтажа пожарной сигнализации (з. 484)/
Номер лота:	№ 86783297-ЗЦП8
Наименование лота:	Оповещатель свето-звуковой
Описание лота:	для системы пожарной сигнализации
Дополнительное описание лота:	ИГИ. " Оповещатель свето-звуковой для системы пожарной сигнализации. Напряжение питания постоянного тока - 24В. Номинальный ток потребления: светового оповещателя - 25 мА, звукового оповещателя - 50 мА. Уровень звукового давления не менее 105 Дб. Время непрерывной работы в режиме ""тревога""- не ограничено. Степень защиты оболочки IP55. Габаритные размеры не более 100x80x42 мм. Масса не более 0,06 кг. Диапазон рабочих температур от -30 до +55°С. СТ РК 1189-2003. Сертификат. "
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов площадка «Меридиан – 1».
Срок поставки:	в течение 25-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Оповещатель свето-звуковой для системы пожарной сигнализации. Напряжение питания постоянного тока - 24В. Номинальный ток потребления: светового оповещателя - 25 мА, звукового оповещателя - 50 мА. Уровень звукового давления не менее 105 Дб. Время непрерывной работы в режиме ""тревога""- не ограничено. Степень защиты оболочки IP55. Габаритные размеры не более 100x80x42 мм. Масса не более 0,06 кг. Диапазон рабочих температур от -30 до +55°С. СТ РК 1189-2003. Сертификат.