

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779548-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы киім сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87643702-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Мата
Лоттың сипаттауы:	шыны талшықтан, өртке қарсы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өртке қарсы төсем
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Алиханова к-сі 11а
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын Тауардың атауы: 2,0 × 2,0 м өртке қарсы кенеп (өрт сөндіру кошмасы). Саны 4 дана. 1. Мақсаты және қолдану саласы Өртке қарсы жайма А (қатты жанғыш заттар), в (сұйық жанғыш заттар және ЖЖМ) және Е (кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғылары) кластарының бастапқы тұтану ошақтарын сөндіруге және оқшаулауға арналған. Бұйым оттегінің қолжетімділігін тоқтату, от және дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде жанғыш конструкциялар мен жабдықтарды қорғау, сондай-ақ өрт аймағынан эвакуациялау кезінде адамдарды от пен ұшқыннан қорғау мақсатында жану ошағын жабу үшін пайдаланылады. 2. Техникалық және конструктивтік талаптар Кенептің өлшемі: 2000 мм × 2000 мм (шектеі рұқсат етілген ауытқуы ±50 мм артық емес). Кенеп материалы: асбестсіз технология бойынша жасалған (экологиялық қауіпсіз) жанбайтын кремнеземді немесе жоғары тығыздықтағы шыны мата. Жанғыштық санаты: НГ (ГОСТ 30244-94 бойынша жанбайтын материал). Температура режимі: тұрақты әсер етудің Жұмыс температурасы — кемінде +600 °С (қысқа мерзімді тұрақты әсер — +750 дейін...1000 °С). Электр оқшаулау қасиеттері: 1000 В дейінгі электр қондырғылары мен жабдықтарын қауіпсіз сөндіруді қамтамасыз етеді. Конструктивті орындау: кенеп қатты болуы керек (ортасында көлденең тігістер жоқ). Кенептің шеті жоғары температураға төзімді жіппен тігіліп, шеттерінің гүлденуі мен төгілуін болдырмайды. Тұтқалар(ілмектер): өнім қақпақтан тез шығарып алу және өрт ошағына жедел лақтыру үшін кем дегенде екі арнайы берік ыстыққа төзімді Ілмек тұтқаларымен жабдықталған. Қаптама (қақпақ): ылғалға төзімді, тозуға төзімді материалдан жасалған арнайы ашық қызыл қорғаныс қақпағында келеді. Қаптамада қабырғаға немесе өрт сөндіру тақтасына орналастыруға арналған қондырғы болуы керек және жылдам клапанмен (тоқыма велкро бекіткіште) қамтамасыз етілуі керек. Салмағы: қаптағы өнімнің жалпы салмағы-2,8 кг-нан аспайды. 3. Жинақтау 2,0 × 2,0 м өртке қарсы кенеп — 1 дана. Қызыл түсті қорғаныш қабырға қақпағы — 1 дана. Мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде пайдалану және қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулығы бар бұйымның паспорты - 1 дана. 4. ҚР сапасына, қауіпсіздігіне және құжаттамасына қойылатын талаптар Жоғары температура мен ашық отқа ұшыраған кезде кенеп материалы улы немесе канцерогенді заттарды шығармауы, түтін шығармауы немесе балқымауы керек. Тауар кеден одағының КО ТР 043/2017 "өрт қауіпсіздігі мен өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" техникалық регламентінің талаптарына және ҚР өрт қауіпсіздігі қағидаларына (ҚР ТЖМ № 55 бұйрығы) сәйкес келуі тиіс. Жеткізілім кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуға міндетті: сәйкестік туралы құжаттың көшірмесі (КО ТР сәйкестік сертификаты немесе декларациясы 043/2017); сапа төлқұжаты / тауар партиясының зауыттық төлқұжаты. Жеткізу кепілдіктері мен шарттары Кепілдік мерзімі қабылдау сәтінен бастап 12 ай. Есептік қызмет мерзімі-кемінде 7 жыл. Тауар тасымалдау және сақтау процесінде механикалық зақымданудан,

ластанудан және ылғалдан толық сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779548-1
Наименование закупки:	Приобретение спец. одежды
Номер лота:	№ 87643702-ЗЦП1
Наименование лота:	Полотно
Описание лота:	из стекловолокна, противопожарное
Дополнительное описание лота:	Противопожарное полотно
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алиханова 11а
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Противопожарное полотно (кошма пожарная) 2,0 × 2,0 м. Количество 4 шт. - Назначение и область применения Противопожарное полотно предназначено для тушения и локализации первичных очагов возгорания классов А (твердые горючие вещества), В (жидкие горючие вещества и ГСМ) и Е (электроустановки под напряжением до 1000 В). Изделие используется для накрытия очага горения с целью прекращения доступа кислорода, защиты горючих конструкций и оборудования при проведении огневых и сварочных работ, а также для защиты людей от огня и искр при эвакуации из зоны пожара. - Технические и конструктивные требования - Размер полотна: 2000 мм × 2000 мм (с предельно допустимым отклонением не более ±50 мм). - Материал полотна: Негорючая кремнеземная или стеклоткань повышенной плотности, изготовленная по безасбестовой технологии (экологически безопасная). - Категория горючести: НГ (негорючий материал по ГОСТ 30244-94). - Температурный режим: Рабочая температура постоянного воздействия — не менее +600 °С (кратковременное стойкое воздействие — до +750...1000 °С). - Электроизоляционные свойства: Обеспечивает безопасное тушение электроустановок и оборудования под напряжением до 1000 В. - Конструктивное исполнение: Полотно должно быть цельным (без поперечных швов по центру). Край полотна прошит устойчивой к высокой температуре нитью для исключения распускания и осыпания краев. - Рукоятки (петли): Изделие оснащается как минимум двумя специальными прочными термостойкими ручками-петлями для быстрого извлечения из чехла и оперативного набрасывания на очаг возгорания. - Упаковка (чехол): Поставляется в специальном ярко-красном защитном чехле из влагостойкого износостойкого материала. Чехол должен иметь крепление для размещения на стене или пожарном щите и снабжаться быстрым клапаном (на текстильной застежке-липучке). - Масса: Общая масса изделия в чехле — не более 2,8 кг. - Комплектация - Противопожарное полотно размером 2,0 × 2,0 м — 1 шт. - Защитный настенный чехол красного цвета — 1 шт. - Паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации и технике безопасности на государственном (казахском) и русском языках — 1 шт. - Требования к качеству, безопасности и документации РК - При воздействии высоких температур и открытого огня материал полотна не должен выделять токсичные или канцерогенные вещества, дымить или плавиться. - Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и Правилам пожарной безопасности РК (Приказ МЧС РК № 55). - При поставке Поставщик обязателен к предоставлению следующих документов: - Копия документа о соответствии (сертификат или декларация соответствия ТР ТС 043/2017); - Паспорт качества / заводской паспорт на партию товара. - Гарантии и условия поставки

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Гарантийный срок 12 месяцев с момента приемки.• Расчетный срок службы — не менее 7 лет.• Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность от механических повреждений, загрязнений и влаги в процессе транспортировки и хранения. |
|---|