Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18003539-1
Сатып алудың атауы:	өзге де тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88522260-ОИ2
Лоттың атауы:	Манометр
Лоттың сипаттауы:	техникалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысым өлшегіш, 0–120 °C, Ø100 мм, батырма гильзасымен
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196220100, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ. Ломоносов көшесі 153
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК блокты-модульді қазандықтарға манометр жеткізуге Тапсырыс беруші: «Алматы облысының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» ММ «Алматыоблжылу» ШЖҚ МКК. Тауар атауы: Аналогты көрсететін манометр. Саны: 10 дана. 1, Мақсаты және жалпы талаптар Манометр жылыту жүйелерінде және блокты-модульді қазандықтардың технологиялық құбырларында сұйық және газ тәріздес ортаның артық қысымын көзбен шолып бақылауға арналған. Құрал жаңа, бұрын пайдаланылмаған, анық оқылатын шкаласы болуы тиіс. 2. техникалық сипаттамалары Аспап түрі - Аналогтық, бағыттамалық Аспаптың түрі - Деформациялық (серпімді сезімтал элементі бар) Өлшенетін шама - Артық қысым Жұмыс ортасы - Құрал материалдарымен үйлесімді сұйықтықтар мен газдар Өлшеу диапазоны - 0-ден 10 барға дейін Дәлдік сыныбы - 1,6 кем емес Штуцердің орналасуы - Радиалды (төменгі қосылу) Жалғау бұрандасы М20 - бұранданың дәл қадамы орнатылған орны бойынша нақтыланады Циферблат - Дөңгелек, көрсеткіші және жақсы ажыратылатын шкаласы бар Корпус - Металл, қорғаныш мөлдір әйнегі бар Мақсаты - Стационарлық монтаждау үшін; автомобильдік емес 3, Сапаға және құжаттарға қойылатын талаптар Манометрлер механикалық зақымдануларсыз, зауыттық таңбамен, паспортпен (немесе пайдалану жөніндегі нұсқаумен), кепілдік құжаттармен және салыстырып тексеру туралы не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда метрологиялық сәйкестігі туралы құжаттармен жеткізілуге тиіс. Кепілдік мерзімі - кемінде 12 ай. 4. Жеткізу және қабылдау шарттары Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар қаласы, Ломоносов көшесі, 153 үй. Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу және түсіру - Жеткізушінің күшімен және есебінен. Монтаждау қажет емес. Қабылдау - саны, жиынтығы, құжаттары және техникалық сипаттамаларға сәйкестігі бойынша. Жарияланғанға дейін келісуге арналған ескерту М20 бұрандасының қадамын (мысалы, М20 × 1,5), корпустың диаметрін және орнатылған қосылыспен үйлесімділігін нақтылау. Бұрын ұсынылған фотосуретте 0-6 бар шәкілі бар құрал; диапазон 0-10 бар Тапсырыс берушінің соңғы нақтылауы бойынша қабылданды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18003539-1
Наименование закупки:	приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 88522260-ОИ2
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	технический
Дополнительное описание лота:	Манометр, 0–120 °C, Ø100 мм, с погружной гильзой
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196220100, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар ул. Ломоносова 153
Срок поставки:	16 к.д., с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку манометра для блочно-модульных котельных Заказчик: ГКП на ПХВ «Алматыоблжылу» ГУ «Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области». Наименование товара: Манометр показывающий, аналоговый. Количество: 10 штук. 1. Назначение и общие требования Манометр предназначен для визуального контроля избыточного давления жидких и газообразных сред в системах отопления и технологических трубопроводах блочно-модульных котельных. Прибор должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, с чётко читаемой шкалой. 2. Технические характеристики Тип прибора - Аналоговый, стрелочный Вид прибора - Деформационный (с упругим чувствительным элементом) Измеряемая величина - Избыточное давление Рабочие среды - Жидкости и газы, совместимые с материалами прибора Диапазон измерений - От 0 до 10 бар Класс точности - Не хуже 1,6 Расположение штуцера - Радиальное (нижнее подключение) Присоединительная резьба М20 — точный шаг резьбы уточняется по месту установки Циферблат - Круглый, со стрелкой и хорошо различимой шкалой Корпус - Металлический, с защитным прозрачным стеклом Назначение - Для стационарного монтажа; не автомобильный 3. Требования к качеству и документам Манометры должны поставляться без механических повреждений, с заводской маркировкой, паспортом (или руководством по эксплуатации), гарантийными документами и документами о поверке либо метрологическом соответствии в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев. 4. Условия поставки и приёмки Место поставки: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талгар, ул. Ломоносова, 153. Срок поставки: в течение 16 календарных дней с даты подписания договора. Доставка и разгрузка — силами и за счёт Поставщика. Монтаж не требуется. Приёмка — по количеству, комплектности, документам и соответствию техническим характеристикам. Примечание для согласования до публикации Уточнить шаг резьбы М20 (например, М20×1,5), диаметр корпуса и совместимость с установленным присоединением. На ранее представленной фотографии был прибор со шкалой 0–6 бар; диапазон 0–10 бар принят по последнему уточнению Заказчика.