

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769150-1
Сатып алудың атауы:	Дизель отынын сатып алу (техникалық сипаттаманы мұқият оқып шығыңыз.Сандықтау ауданы)
Лоттың нөмірі:	№ 88191746-3ЦП2
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жазғы
Саны, көлемі:	8000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	116437500, Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Раздольное а. 031 есептік квартал,құрылыс 2
Жеткізу мерзімі:	Шарттың қолданылу күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дизель отынының техникалық сипаттамасы . Дизель отынының сипаттамасы: 1) сәйкестік сертификаты; 2) Цетан саны: кемінде 45; 3) фракциялық құрамы: 50% 280,0 96 жоғары емес температурада(С) тазартылады% температурада (дистилляцияның соңы) жоғары емес дистилляцияланады 340,0; 4) 20с, мм2/с 1800-5000 кезіндегі кинематикалық тұтқырлық; 5) Қату температурасы, бұршақ. С. үшін жоғары емес климат. аймақтар -16; 6) бұлттылық температурасы, С бұршағы Климаттық үшін жоғары емес. -12 7) күкірт үшін массалық % 0,200-ден аспайтын; 8) массалық меркапан күкіртінің үлесі % 0,0100 артық емес 9) мазмұны күкіртсутегі - жоқ 10) мыс пластинасында сынау 11) суда еритін қышқылдардың және сілтілер12) жарқыл температурасы, бұршақ. С жабық тигельде айқындалатын, жалпы дизельдер үшін төмен емес тағайындау -35 13) нақты шайырлардың концентрациясы, 100 гр үшін мг. 25 14 артық емес) қышқылдық, 100 см3 отынға мг КОН, емес 5,00-ден астам 15) йод саны, 100 г отынға йод, артық емес 5,00 16) күлділік%, 0,0080 артық емес 17) Коэффициент сүзгіштігі, 2,0-ден аспайтын 18) механикалық қоспалар % - жоқ 19) судың құрамы-жоқ; 20) Тығыздығы 20С кг/м3 кезінде 8401,0 аспайды 21) Кокстелгіштігі 10% қалдық, % 0,100-ден аспайды. ГОСТ 32511-2013 дизель отыны талондарға қою керек. Талондарда немесе картада (таңдау үшін Тапсырыс беруші). Әлеуетті жеткізуші өзі болуы керек карточка мен талондардың иесі (уақытша пайдаланусыз басқа жеткізуші). Жеткізуші талондардың барлық құқықтарын береді немесе карталар Тапсырыс берушіге, сондай-ақ жеке кабинет ұсынады. Кейін өнім берушінің Тапсырыс берушіге барлық құқықтарын беруі, өнім беруші Тапсырыс берушінің Жеке кабинетіне, талондарына және карталарына қол жеткізе алады. Жарамдылық мерзімі 31.12.2026 ж. АЖС кем емес талондар мен карталар с-қа жақын жүру бағыты бойынша кемінде болуы тиіс. Балкашино және Сандықтау ауылдары

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769150-1
Наименование закупки:	Приобретение дизельного топлива (внимательно читайте техническую спецификацию.Сандыктауский район)
Номер лота:	№ 88191746-3ЦП2
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	летнее
Дополнительное описание лота:	летнее
Количество:	8000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	116437500, Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Раздольное учетный квартал 031,строение 2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на топливо дизельное . Характеристика дизтоплива: 1) сертификат соответствия; 2) Цетановое число: не менее 45; 3) Фракционный состав : 50% перегоняется при(С) температуре, не выше 280,0 96% перегоняется при температуре (конец перегонке) С, не выше 340,0; 4) Кинематическая вязкость при 20С, мм2/с 1800-5000; 5) Температура застывания, град. С. не выше для климат. зоны -16; 6) Температура помутнения, град С не выше для климатическ. зоны -12 7) Массовая для серы % не более 0,200; 8) Массовая доля меркапановой серы % не более 0,0100 9) содержание сероводорода - отсутствует 10) Испытание на медной пластинке выдерживает 11) Содержание водорастворимых кислот и щелочейотсутствует 12) температура вспышки, град. С определяемая в закрытом тигле, не ниже для дизелей общего назначения -35 13) концетрация фактических смол, мг на 100 гр. не более 25 14) Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 5,00 15) Йодное число, йода на 100 г. топлива, не более 5,00 16) Зольность % , не более 0,0080 17) Коэффициент фильтруемости, не более 2,0 18) Содержание механических примесей %- отсутствует 19) Содержание воды -отсутствует; 20) Плотность при 20С кг/м3 не более 8401,0 21) Коксуемость 10% остатка , % не более 0,100. ГОСТ 32511-2013 Дизельное топливо нужно поставить по талонам. В талонах или на карте (выбор за заказчиком). Потенциальный поставщик должен быть сам владельцем карты и талонов (без временного пользования от другого поставщика). Поставщик передает все права талонов или карты заказчику, также предоставляет личный кабинет. После предоставления всех прав поставщиком заказчику, поставщик не имеет доступ к личному кабинету заказчика, талонам и к картам. Талоны и карты сроком действия не менее 31.12.2026 г. АЗС должны быть не менее чем по маршруту следования вблизи с. Балкашино и с. Сандыктау