

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850288-1
Сатып алудың атауы:	Құлақтандыру жүйесін жөндеу үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87805034-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КСРВнг(А)-FRLS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель КСВВнг 4х0,5
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	594230100, Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Явленка а. А. Иманов к-сі, 78
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауар түрі: бақылау кәбілі. Кабель маркасы: КСВВнг. Тамыр саны: 4. Талсым қимасы: 0,5 мм ² . Ток өткізгіш талсымдардың материалы: мыс. Талсымдарды оқшаулау: поливинилхлоридті пластикат (ПВХ). Сыртқы қабықшасы: жануды таратпайтын, өрт қауіптілігі төмен ПВХ пластикат. Мақсаты: бақылау сигналдарын беру және электр тізбектерін, автоматика жабдықтары мен құрылғыларын қосу үшін. Қолдану шарттары: кабельдің техникалық сипаттамаларына сәйкес стационарлық төсеу үшін. Сапаға қойылатын талаптар: кабель жаңа, оқшаулағышы мен сыртқы қабығы зақымдалмаған, өндірушінің нормативтік құжаттамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850288-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для ремонта системы оповещения
Номер лота:	№ 87805034-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КСРВнг(A)-FRLS, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель КСВВнг 4х0,5
Количество:	300
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	594230100, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка улица А.Иманвоа, 78
Срок поставки:	15 календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип товара: кабель контрольный. Марка кабеля: КСВВнг. Количество жил: 4. Сечение жилы: 0,5 мм². Материал токопроводящих жил: медь. Изоляция жил: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Внешняя оболочка: ПВХ-пластикат с пониженной пожарной опасностью, не распространяющий горение. Назначение: для передачи контрольных сигналов и подключения электрических цепей, оборудования и устройств автоматики. Условия применения: для стационарной прокладки в соответствии с техническими характеристиками кабеля. Требования к качеству: кабель должен быть новым, без повреждений изоляции и внешней оболочки, соответствовать требованиям нормативной документации производителя