

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767976-1
Сатып алудың атауы:	Күзет-өрт сөндіру жабдығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88123586-3ЦП1
Лоттың атауы:	Түтін және температуға қадағасы
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	212-141 түтін датчигі
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Азаттық 101а
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасасқан күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ИП 212-141 түтін өрт хабарлағышы үй-жайларда түтін пайда болған кезде өрт белгілерін анықтауға және өрт дабылы жүйесіне тиісті сигнал беруге арналған. Хабарлағыш оптикалық-электрондық жұмыс қағидаты бойынша жұмыс істеуі тиіс. Құрылғы өрттің бастапқы кезеңінде түтінді анықтауды қамтамасыз етуі керек. Қоректендіру кернеуі – өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес. Хабарлағыш күзет және өрт дабылы жүйелерімен үйлесімді болуы тиіс. Құрылғы жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз болуы керек. Жеткізу жиынтығы өндірушінің стандартты жинақтамасына сәйкес болуы тиіс. Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767976-1
Наименование закупки:	Приобрести охранно-пожарное оборудование
Номер лота:	№ 88123586-ЗЦП1
Наименование лота:	Датчик дыма и температуры
Описание лота:	для подвижного состава
Дополнительное описание лота:	Датчик дымовой ип 212-141
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Азаттык 101а
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Дымовой пожарный извещатель ИП 212-141 предназначен для обнаружения дыма в помещениях и формирования сигнала о возникновении пожара на ранней стадии. Принцип действия — оптико-электронный. Извещатель должен обеспечивать своевременное обнаружение дыма и передачу сигнала в систему пожарной сигнализации. Электропитание и рабочие параметры должны соответствовать техническим требованиям производителя. Устройство должно быть совместимо с соответствующей системой пожарной сигнализации. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений. Комплектация — согласно стандартной комплектации производителя. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев.