

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17853334-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту маусымына арналған керек-жарақтарды сатып алу (Техникалық сипаттамамен мұқият танысыңыз)
Лоттың нөмірі:	№ 87940454-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	кернеу трансформаторлары үшін, қақпақшалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Предохранитель высоковольтный ПКТ-101-10-20-100-У1, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 20 А, номинальный ток отключения 100 кА.
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234630100, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а., Шафхат Бекмухамедов көшесі, 27
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПКТ жоғары вольтты сақтандырғыш-101-10-20-100- У1, номиналды кернеуі 10 кВ, номиналды тогы 20 А, номиналды ажырату тогы 100 кА.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17853334-1
Наименование закупки:	Приобретение принадлежностей для отопительного сезона (Внимательно ознакомьтесь с технической спецификацией)
Номер лота:	№ 87940454-ЗЦП1
Наименование лота:	Предохранитель переменного тока
Описание лота:	для трансформаторов напряжения, выхлопной
Дополнительное описание лота:	Предохранитель высоковольтный ПКТ-101-10-20-100-У1, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 20 А, номинальный ток отключения 100 кА.
Количество:	18
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234630100, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы, улица Шафхат Бекмухамедова, 27
Срок поставки:	Поставка в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предохранитель высоковольтный ПКТ-101-10-20-100-У1, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 20 А, номинальный ток отключения 100 кА.