

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16522931-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85348898-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Су сорғысы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	НЦПН-40 / 100вм өрт сорғысы.01. Сорғы түрі орталықтан тепкіш өрт сөндіруші, бір сатылы.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Елгин көшесі 172
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	НЦПН-40 / 100вм өрт сорғысы.01 Мақсаты: ЗИЛ-130 АЦ өрт сөндіру көлігіне орнату үшін-2,5-40-4333 (қозғалтқыштан/КОМ-дан жетек), су мен өрт сөндіргіш заттардың сулы ерітінділерін беру. 1) негізгі техникалық талаптар Талап Параметрі Сорғы түрі центрифугалық өрт, қалыпты қысым, бір сатылы Номиналды беру 40 л / с Номиналды бас 100 м Біліктің номиналды айналу жиілігі 3000 айн/мин Максималды жеткізу 50 л / с Максималды бас 115 м Ең үлкен геометриялық сору биіктігі 7,5 м дейін Қысым максимум 6 кгс/см² кірісінде, максимум 15 кгс/см² шығысында 1×Du125 сору құбырлары; 2×Du70 және 1×Du80 қысымды Жұмыс ортасы су және көбік түзетін сулы ерітінділер: t° 30 °С дейін, РН 7-10, 5, тығыздығы 1100 кг / м³ дейін, бөлшектер 0,5% дейін, өлшемі 3 мм дейін; УХЛ Климаттық орындалуы, орналастыру санаты 2 (МЕМСТ 15150 бойынша) 2) жүйелер Вакуумдық су толтыру жүйесі: 0,8 кгс/см² дейін сирету, Нвс кезінде су толтыру уақыты=7,5 м-40 с аспайды Көбіктендіргішті мөлшерлеу жүйесі: кіріктірілген көбік араластырғыш / диспенсер, реттеу диапазоны 1...10, ерітіндіні 40 л / с дейін жеткізу 3) өрт сөндіру автокөлігімен үйлесімділік (міндетті) Сорғы ЗИЛ-130 АЦ стандартты қондырғымен толық үйлесімді болуы керек-2,5-40-4333: бекіту өлшемдері/бекітпелері бойынша, жетек қосылымы бойынша (қозғалтқыштан/КОМ), айналу бағыты, құбырлардың орналасуы мен диаметрі бойынша, жақтауды/бөлімді/магистральдарды өзгертпестен. 4) өлшемдері, салмағы, ресурсы Өлшемдері (жабық клапандармен): 700×940×750 мм Салмағы (құрғақ): 78 кг артық емес 5) жеткізудің толықтығы НЦПН-40 / 100вм сорғы.01-1 дана. Паспорт / пайдалану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана. Керек — жарақтар/тығыздағыштар/бекіткіштер жиынтығы-зауыттық жиынтық бойынша (штаттық орынға монтаждау үшін қажеттіден кем емес). 6)сәйкестікті растайтын құжаттар (жеткізу кезінде) Бұйымның паспорты және / немесе формуляр, БТ ХАТТАМАСЫ/белгісі. ЕАЭО ТР 043/2017 талаптарына сәйкестікті бағалау туралы құжат (сертификат / декларация-қолданылатын схема бойынша), себебі мобильді өрт сөндіру құралдарына арналған өрт орталықтан тепкіш сорғылар осы техрегламентке арналған өнімдер тізбесіне енгізіледі. 7) стандарттар ҚР СТ 2803-2015 " өрт техникасы. Орталықтан тепкіш өрт сорғылары. Жалпы техникалық шарттар". ГОСТ Р 52283-2019 " Өрт сөндіру техникасы. Орталықтан тепкіш өрт сорғылары. Техникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар және сынақ әдістері". ГОСТ 15150-69 8) қабылдау және ауыстыру Саны, толықтығы, таңбалануы/құжаттары және параметрлерге сәйкестігі бойынша қабылдау (паспорт бойынша). Сәйкес келмейтін / өзара алмастырылмайтын сорғыны жеткізген кезде-шарт мерзімінде жеткізушінің есебінен ауыстыру. Тапсырыс берушімен келісуді ұмытпаңыз
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16522931-1
Наименование закупки:	Приобретение авто запчастей
Номер лота:	№ 85348898-3ЦП4
Наименование лота:	Насос водяной
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Пожарный насос НЦПН-40/100УВМ.01. Тип насоса Центробежный пожарный, одноступенчатый.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Ёлгина 172
Срок поставки:	16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пожарный насос НЦПН-40/100УВМ.01 Назначение: для установки на пожарный автомобиль ЗИЛ-130 АЦ-2,5-40-4333 (привод от двигателя/КОМ), подача воды и водных растворов огнетушащих веществ. 1) Основные технические требования Параметр Требование Тип насоса Центробежный пожарный, нормального давления, одноступенчатый Номинальная подача 40 л/с Номинальный напор 100 м Номинальная частота вращения вала 3000 об/мин Максимальная подача 50 л/с Максимальный напор 115 м Наибольшая геометрическая высота всасывания до 7,5 м Давление макс. на входе 6 кгс/см², макс. на выходе 15 кгс/см² Патрубки всасывающий 1×Dy125; напорные 2×Dy70 и 1×Dy80 Рабочая среда вода и водные растворы пенообразователя: t° до 30 °С, pH 7-10,5, плотность до 1100 кг/м³, твердые частицы до 0,5%, размер до 3 мм; Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2 (по ГОСТ 15150) 2) Системы Вакуумная система водозаполнения: разрежение до 0,8 кгс/см², время водозаполнения при Нвс=7,5 м — не более 40 с Система дозирования пенообразователя : встроенный пеносмеситель/дозатор, диапазон регулирования 1...10, подача раствора до 40 л/с 3) Совместимость с пожарным автомобилем (обязательное) Насос должен быть полностью совместим со штатной установкой на ЗИЛ-130 АЦ-2,5-40-4333: по присоединительным размерам/креплениям, по приводному соединению (от двигателя/КОМ), направлению вращения, по расположению и диаметрам патрубков, без доработки рамы/отсека/магистралей. 4) Габариты, масса, ресурс Габариты (при закрытых вентилях): 700×940×750 мм Масса (сухая): не более 78 кг 5) Комплектность поставки Насос НЦПН-40/100УВМ.01 — 1 шт. Паспорт/руководство по эксплуатации — 1 экз. Комплект принадлежностей/уплотнений/крепежа — по заводской комплектации (не менее необходимого для монтажа на штатное место). 6) Документы, подтверждающие соответствие (при поставке) Паспорт изделия и/или формуляр, протокол/отметка ОТК. Документ об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 (сертификат/декларация — по применимой схеме), т.к. пожарные центробежные насосы для мобильных средств пожаротушения включаются в перечни продукции к данному техрегламенту. 7) Стандарты СТ РК 2803-2015 «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные. Общие технические условия». ГОСТ Р 52283-2019 «Техника пожарная. Насосы центробежные пожарные. Требования к техническим характеристикам и методы испытаний». ГОСТ 15150-69 8) Приемка и замена Приемка по количеству, комплектности, маркировке/документам и соответствию параметрам (по паспорту). При поставке несоответствующего/невзаимозаменяемого насоса — замена за счет поставщика в сроки договора. Обязательно согласовать с Заказчиком
--	---