Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17946774-1
Сатып алудың атауы:	КОСқа арналған материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88612133-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВВГ, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәбіл АВВГ 3*6
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АВВГ 3х6 кабелі. * Дизайн: 6 мм2 қимасы бар 3 алюминий өзегі (АВВГ-П орындаған дөңгелек немесе жалпақ болуы мүмкін), ПВХ пластиктен жасалған оқшаулау және қабық. * Номиналды кернеу: 0,66 кВ немесе 1 кВ (жиілігі 50 Гц). * Рұқсат етілген ұзақ ток: * ауада-37 А; * жерде-44 А. * Максималды берілетін қуат: * кернеуі 220 В — 8 кВт дейін (ауада) / 9 кВт дейін (жерде); * кернеуі 380 в — 24 кВт дейін (ауада) / 28 кВт дейін (жерде). * Сыртқы диаметрі: шамамен 13,1 мм (өндіруші зауыт пен пішінге байланысты). * Салмағы (болжалды): шамамен 174 кг / км (0,174 кг/м). * Температура диапазоны: -50 °С-тан +50 °С-қа дейін. ГОСТ 31996-2012.2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады.Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17946774-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для КОС
Номер лота:	№ 88612133-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АВВГ, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель АВВГ 3*6
Количество:	50
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель АВВГ 3х6. * Конструкция: 3 алюминиевые жилы сечением 6 мм² (могут быть круглыми или плоскими в исполнении АВВГ-П), изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката. * Номинальное напряжение: 0,66 кВ или 1 кВ (частота 50 Гц). * Допустимый длительный ток: • в воздухе — 37 А; • в земле — 44 А. * Максимальная передаваемая мощность: • при напряжении 220 В — до 8 кВт (в воздухе) / до 9 кВт (в земле); • при напряжении 380 В — до 24 кВт (в воздухе) / до 28 кВт (в земле). * Наружный диаметр: около 13,1 мм (зависит от завода-изготовителя и формы). * Вес (ориентировочный): примерно 174 кг/км (0,174 кг/м). * Температурный диапазон эксплуатации: от -50 °C до +50 °C. ГОСТ 31996-2012.Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок.Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей».