Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17947298-1
Сатып алудың атауы:	Қауіпсіздік техникасы бойынша тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88590114-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тақта
Лоттың сипаттауы:	ақпараттық, жарықтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Protos Tech "ШЫҒУ-шығу-шығу" жарық диодты эвакуациялық табло (1 LRN E3), бір жақты, аспалы бекітпесі және кіріктірілген аккумуляторы бар. Табло эвакуациялық шығуларды белгілеуге және ғимараттар мен құрылыстарда эвакуациялау кезінде адамдардың көрнекі бағдарлануын қамтамасыз етуге арналған. Өнім түрі-аспалы орнату әдісімен бір жақты жарықдиодты жарық тақтасы. Өнімнің өлшемі - 370 × 200 мм. негізгі қуат кернеуі-12 В тұрақты ток. Таблода негізгі электрмен жабдықтау өшірілген кезде автономды қуатқа автоматты түрде ауысуды қамтамасыз ететін кіріктірілген қайта зарядталатын батарея болуы керек. Батареяның батареяның қызмет ету мерзімі кемінде 3 сағатты құрайды. Негізгі қуат көзі қалпына келтірілген кезде батарея автоматты түрде қайта зарядталуы керек. Алдыңғы жағында "ШЫҒУ-шығу-шығу" деген анық жазуы болуы керек. Жарық индикациясы ақпараттық жазуды біркелкі жарықтандыруды, жарықтың қалыпты және төмен деңгейінде, оның ішінде негізгі электр қуатын өшіру кезінде көрсеткіштің жақсы көрінуін және танылуын қамтамасыз етуі тиіс. Дизайн тиісті бекіткіштерді қолдана отырып, төбеге аспалы бекітуді қамтамасыз етуі керек. Корпус механикалық кернеуге және ұзақ мерзімді пайдалануға төзімді берік материалдардан жасалуы керек. Жарықдиодты элементтер тұрақты өнімділікті, төмен қуатты тұтынуды және ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етуі керек. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және зауыттық ақаусыз, зауыттық қаптамада жеткізілуі керек. Жеткізу жиынтығына кіріктірілген аккумулятор, аспалы монтаждау үшін қажетті элементтер, қажет болған жағдайда қуат көзі және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық кіруі тиіс. Кепілдік мерзімі-жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352110000, Қарағанды облысы, Приозерск қ. Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Балқаш көшесі, 7 үй, Балқаш шипажайы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Жеткізуші қоймаға жеткізеді - Тапсырыс берушінің ғимаратының ішінде өз күшімен (түсіру және әкелу). Егер Өнім беруші отандық өндіруші болып табылса, жеткізу мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Protos Tech "ШЫҒУ-шығу-шығу" жарық диодты эвакуациялық табло (1 LRN E3), бір жақты, аспалы бекітпесі және кіріктірілген аккумуляторы бар. Табло эвакуациялық шығуларды белгілеуге және ғимараттар мен құрылыстарда эвакуациялау кезінде адамдардың көрнекі бағдарлануын қамтамасыз етуге арналған. Өнім түрі-аспалы орнату әдісімен бір жақты жарықдиодты жарық тақтасы. Өнімнің өлшемі - 370 × 200 мм. негізгі қуат кернеуі-12 В тұрақты ток. Таблода негізгі электрмен жабдықтау өшірілген кезде автономды қуатқа автоматты түрде ауысуды қамтамасыз ететін кіріктірілген қайта зарядталатын батарея болуы керек. Батареяның батареяның қызмет ету мерзімі кемінде 3 сағатты құрайды. Негізгі қуат көзі қалпына келтірілген кезде батарея автоматты түрде қайта зарядталуы керек. Алдыңғы жағында "ШЫҒУ-шығу-шығу" деген анық жазуы болуы керек. Жарық индикациясы ақпараттық жазуды біркелкі жарықтандыруды, жарықтың қалыпты және төмен деңгейінде, оның ішінде негізгі электр қуатын өшіру кезінде көрсеткіштің жақсы көрінуін және танылуын қамтамасыз етуі тиіс. Дизайн тиісті бекіткіштерді қолдана отырып, төбеге аспалы бекітуді қамтамасыз етуі керек. Корпус механикалық кернеуге және ұзақ мерзімді пайдалануға төзімді берік материалдардан жасалуы керек. Жарықдиодты элементтер тұрақты өнімділікті, төмен қуатты тұтынуды және ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етуі керек. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және зауыттық ақаусыз, зауыттық қаптамада жеткізілуі керек. Жеткізу жиынтығына кіріктірілген аккумулятор, аспалы монтаждау үшін қажетті элементтер, қажет болған жағдайда қуат көзі және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық кіруі тиіс. Кепілдік мерзімі-жеткізу күнінен бастап

	кемінде 12 ай. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17947298-1
Наименование закупки:	Товары по технике безопасности
Номер лота:	№ 88590114-ЗЦП1
Наименование лота:	Табличка
Описание лота:	информационная, световая
Дополнительное описание лота:	Световое светодиодное эвакуационное табло Protos Tech «ШЫҒУ-ВЫХОД-EXIT» (1 LRH E3), одностороннее, с подвесным креплением и встроенным аккумулятором. Табло предназначено для обозначения эвакуационных выходов и обеспечения визуальной ориентации людей при эвакуации в зданиях и сооружениях. Тип изделия — светодиодное световое табло одностороннего исполнения с подвесным способом монтажа. Размер изделия — 370 × 200 мм. Напряжение основного питания — 12 В постоянного тока. Табло должно иметь встроенный перезаряжаемый аккумулятор, обеспечивающий автоматическое переключение на автономное питание при отключении основного электроснабжения. Продолжительность автономной работы от аккумулятора — не менее 3 часов. Аккумулятор должен автоматически подзаряжаться при восстановлении основного электропитания. На лицевой стороне должна быть нанесена хорошо различимая надпись «ШЫҒУ-ВЫХОД-EXIT». Световая индикация должна обеспечивать равномерное освещение информационной надписи, хорошую видимость и распознаваемость указателя при нормальном и пониженном уровне освещения, в том числе при отключении основного электропитания. Конструкция должна предусматривать подвесное крепление к потолку с использованием соответствующих крепёжных элементов. Корпус должен быть изготовлен из прочных материалов, устойчивых к механическим воздействиям и длительной эксплуатации. Светодиодные элементы должны обеспечивать стабильную работу, низкое энергопотребление и длительный срок службы. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и заводского брака, поставляться в заводской упаковке. В комплект поставки должны входить встроенный аккумулятор, необходимые элементы для подвесного монтажа, блок питания при необходимости и инструкция по эксплуатации. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки. Поставка товара по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней.
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352110000, Карагандинская область, г.Приозерск Карагандинская область, г.Приозерск улица Балхашская, дом 7, Санаторий Балхаш
Срок поставки:	Поставка в течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставщик доставляет до склада - внутри здания Заказчика своими силами (выгрузить и занести). В случае, если Поставщик является отечественным производителем, срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Световое светодиодное эвакуационное табло Protos Tech «ШЫҒУ-ВЫХОД-EXIT» (1 LRH E3), одностороннее, с подвесным креплением и встроенным аккумулятором. Табло предназначено для обозначения эвакуационных выходов и обеспечения визуальной ориентации людей при эвакуации в зданиях и сооружениях. Тип изделия — светодиодное световое табло одностороннего исполнения с подвесным способом монтажа. Размер изделия — 370 × 200 мм. Напряжение основного питания — 12 В постоянного тока. Табло должно иметь встроенный перезаряжаемый аккумулятор, обеспечивающий автоматическое переключение на автономное питание при отключении основного электроснабжения. Продолжительность автономной работы от аккумулятора — не менее 3 часов. Аккумулятор должен автоматически подзаряжаться при восстановлении основного электропитания. На лицевой стороне должна быть нанесена хорошо различимая надпись «ШЫҒУ-ВЫХОД-EXIT». Световая индикация должна обеспечивать равномерное освещение информационной надписи, хорошую видимость и распознаваемость указателя при нормальном и пониженном уровне освещения, в том числе при отключении основного электропитания. Конструкция должна предусматривать подвесное крепление к потолку с использованием соответствующих крепёжных элементов. Корпус должен быть изготовлен из прочных материалов, устойчивых к механическим воздействиям и длительной эксплуатации. Светодиодные элементы должны обеспечивать

	стабильную работу, низкое энергопотребление и длительный срок службы. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и заводского брака, поставляться в заводской упаковке. В комплект поставки должны входить встроенный аккумулятор, необходимые элементы для подвесного монтажа, блок питания при необходимости и инструкция по эксплуатации. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки. Поставка товара по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней.