Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18012784-1
Сатып алудың атауы:	Ауа пердесін, ВВГ кабелін, Ажыратқышты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88844500-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автоматты ажыратқыш
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Мариям Хакімжанова, 56А, қойма
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ажыратқыш 1Р 25 F. 4.5 ka, 220/380 в. түрі: ажыратқыш. Ажырату түрі: С. полюстер саны: 1. Номиналды ток: 25А. номиналды кернеу: 220 / 380В. өшіру қабілеті (кА): 4,5. Басқару түрі: рычаг. DIN рельсіне орнату: иә. Жеткізу алдында тауарды Тапсырыс берушімен келісіңіз. Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ҚР заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы құжаттарды ұсынуға тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18012784-1
Наименование закупки:	Приобретение воздушной завесы, кабеля ВВГ, выключателя
Номер лота:	№ 88844500-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, двухполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Автоматический выключатель
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Марьям Хакимжановой, 56А, склад
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автоматический выключатель 1P 25 F. 4.5 кА, 220/380 В. Тип: автоматический выключатель. Тип расцепления: С. Количество полюсов: 1. Номинальный ток: 25А. Номинальное напряжение: 220/380В. отключающая способность (кА): 4,5. Тип элемента управления: рычажное. Монтаж на DIN-рейку: да. Перед поставкой согласовать товар с заказчиком. При поставке товара поставщик должен предоставить документы о соответствии требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством РК.