

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16828259-1
Сатып алудың атауы:	Тауарлы материалдық құндылықтар
Лоттың нөмірі:	№ 85777508-3ЦП1
Лоттың атауы :	Клапан
Лоттың сипаттауы:	кері, болат, өлшемі 100-400 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клапан обратный стальной под приварку 19с47нж Ду100 Ру40
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352810000, Қарағанды облысы, Шахтинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Индустрия көш 38/6 Шахтинсктеплоэнерго ЖШС
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дәнекерлеуге арналған кері болат клапан 19с47нж Ду100 Ру40 Түрі: Кері айналмалы (қақпақ). Шартты диаметрі (Ду): 100 мм. Номиналды қысым (Ру): 40 кгс/см² (4,0 мПа). Қосылу: Дәнекерлеуге арналған (соңына дейін). Корпус материалы: Болат 20Л. Жұмыс ортасы: Су, бу, агрессивті емес мұнай өнімдері. Жұмыс ортасының температурасы: +425 °С-тан +450 °С-қа дейін. Орнату орны: Көлденең құбырда — қақпақпен (сырғалармен) жоғары; тігінен — кіріс құбырымен төмен (ағын бағыты бойынша). Жетек түрі: Автоматты Бұйым мен керек-жарақтар жаңа болуы керек, "қолданыста болған" және қалпына келтірілгендерге рұқсат етілмейді. Бояу екі кезеңде жүргізілуі керек: 1.Астарлау. 2. Бояу. Арматура бөлшектерінің ақауларына (механикалық зақымданулар, ластанулар, коррозия іздері) жол берілмейді. ТУ 3740-002-15365247-2004 Зауыттық паспорттың, таңбаның және тақтайшаның болуы (түпнұсқа). Төлқұжатта өндірушінің техникалық сипаттамалары, гидравликалық сынау нәтижелері және бұзбайтын бақылау туралы мәліметтер болуы керек. Таңбада DN, PN, өндірушінің корпус материалының тауарлық белгісі болуы керек. Жеткізу кезінде мыналарды ұсыну қажет сәйкестік сертификаты және Республикада қолдануға рұқсат Қазақстан. Өндіруші кепілдік беруі керек арматураның МЕМСТ 5762-2002 бойынша стандарт талаптарына сәйкестігі. Жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады Тауарды жеткізу кезінде мемлекеттік стандарттық нормалармен белгіленген тауар сапа сертификаты мен сәйкестігін растау құжаттарын тансыру. Кепілдік мерзімі 12(он екі) айлық мерзімді құрайды. жеткізу «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС қоймасына жүргізіледі.Өткізу пунктiнiң есiгiне немесе қақпасына дейiн жеткiзу қабылданбайды. қойма 9- дан 16-ға дейiн. түскi ас 12- ден 13-ке дейiн. тауарды жеткiзушiнiң күшi мен қаражаты есебiнен Тапсырыс берушiнiң қоймасына жеткiзу және түсiру
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16828259-1
Наименование закупки:	Товарно материальные ценности
Номер лота:	№ 85777508-3ЦП1
Наименование лота:	Клапан
Описание лота:	обратный, стальной, размер 100-400 мм
Дополнительное описание лота:	Клапан обратный стальной под приварку 19с47нж Ду100 Ру40
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352810000, Карагандинская область, г.Шахтинск КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Шахтинск, ул. Индустриальная 38/6 ТОО Шахтинсктеплоэнерго
Срок поставки:	По заявке заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клапан обратный стальной под приварку 19с47нж Ду100 Ру40 Тип: Обратный поворотный (захлопка). Условный диаметр (Ду): 100 мм. Номинальное давление (Ру): 40 кгс/см² (4,0 МПа). Присоединение: Под приварку (встык). Материал корпуса: Сталь 20Л. Рабочая среда: Вода, пар, неагрессивные нефтепродукты. Температура рабочей среды: от +425 °С до +450 °С. Установочное положение: На горизонтальном трубопроводе — крышкой (серьгами) вверх; на вертикальном — входным патрубком вниз (по направлению потока). Тип привода: Автоматический Изделие и комплектующие должны быть новыми, «бывшие в употреблении» и восстановленные не допускаются. Окраска должна быть произведена в два этапа: 1.Огрунтовка. 2.Окрашивание. Дефекты деталей арматуры (механические повреждения, загрязнения, следы коррозии) не допускаются. ТУ 3740-002-15365247-2004 Наличие заводского паспорта, клейма и шильдика (оригинал). В паспорте должна быть отметка ОТК завода изготовителя, результат гидравлического испытания и сведения о неразрушающем контроле. Клеймо должно содержать DN, PN, товарный знак завода изготовителя материал корпуса. При поставке предоставить сертификат соответствия и Разрешение на применение в Республике Казахстан. Изготовитель должен гарантировать соответствие арматуры требованиям стандарта по ГОСТ 5762-2002. Доставка и разгрузка осуществляется силами и за счет средств поставщика При поставке товара предоставить сертификат качества, соответствия товара установленным государственным стандартам нормам и требованиям,Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. поставка осуществляется на склад ТОО Шахтинсктеплоэнерго.Доставка до дверей или ворот кпп приниматься не будет. склад работает с 9 до 16. обед с 12 до 13. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика
--	---