

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17236559-1
Сатып алудың атауы:	КММ-не заттар сатып алу. ӨНІМ БЕРУШІНІҢ НАЗАРЫНА!!! СҰРАНЫС БЕРМЕС БҰРЫН, ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІН МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ!!! ТАУАРДЫ САТЫП АЛМАС БҰРЫН, ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН АЛДЫН АЛА КЕЛІСУ МІНДЕТТІ.
Лоттың нөмірі:	№ 86717866-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	күштік трансформаторларды және желілерді қорғауға арналған, ұсақ түйірлік кварцтық толтырғышпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы ПК-10кВ 10А
Саны, көлемі:	120
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы ПК-10кВ 10А. Негізгі техникалық сипаттамалары. Номиналды кернеу: кемінде 10 кВ. номиналды ток: кемінде 10 А. ажыратудың шекті тогы: кемінде 12,5 кА — 20 кА. Габариттік өлшемдері: диаметрі кемінде 55 мм, ұзындығы кемінде 412 мм (типтік орындалуы 101). Жұмыс температурасы: -40-тан +40 °С-қа дейін. Сапаға қойылатын талаптар: • Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы шарт. Қабылдау кезінде тауарда ақау анықталған жағдайда, Өнім беруші тауарды тегін ауыстыруға міндетті • Өнім беруші тауардың сапасына кепілдік береді. Жеткізу шарттары: • Тауардың құнына Өнім берушінің барлық шығындары кіреді: тиеу, жеткізу, түсіру • Жеткізу Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар жеткізер алдын тапсырыс берушімен тауар үлгісін келісілуі қажет. Тауар комиссиялық түрде қабылданады. ГОСТ 2213-79

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17236559-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ . ВНИМАНИЮ ПОСТАВЩИКА!!! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ЗАКАЗЧИКА!!! ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ УКАЗАННЫХ ТОВАРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.
Номер лота:	№ 86717866-3ЦП2
Наименование лота:	Предохранитель переменного тока
Описание лота:	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем
Дополнительное описание лота:	Предохранитель переменного тока ПК-10кВ 10А
Количество:	120
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район
Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в договор
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предохранитель переменного тока ПК-10кВ 10А. Основные технические характеристики. Номинальное напряжение: не менее 10 кВ.Номинальный ток: не менее 10 А.Предельный ток отключения: не менее 12,5 кА — 20 кА.Габаритные размеры: Диаметр не менее 55 мм, длина не менее 412 мм (типоисполнение 101).Рабочая температура: не менее от -40 до +40 °С. Требования к качеству: • Товар должен быть новым, неиспользованным. При приеме в случае обнаружения дефекта товара поставщик обязан бесплатно * гарантия качества товара поставщиком дает. Условия поставки • * стоимость товара определяется поставщиком все расходы включают в себя: погрузка, доставка, разгрузка • доставка товар за счет поставщика. Поставка товара образец товара необходимо согласовать с заказчиком. Товар принимается комиссионно. ГОСТ 2213-79