

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17764507-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88195628-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Выключатель автоматический 1 фазный 25А
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	153430100, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенов а. Абылай хан көшесі №2
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ажыратқыш электр тізбегін қосуға және ажыратуға арналған. Бір фазалы электр желісінде қолдануға жарамды болуы тиіс. Номиналды ток күші – 25 А. Номиналды кернеуі – 220–230 В. Корпусы берік, электр оқшаулағыш материалдан жасалуы керек. Құрылғы қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етіп, электр монтажына ыңғайлы болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз болуы керек. Өнім қолданыстағы электр қауіпсіздігі талаптарына және тиісті стандарттарға сәйкес болуы тиіс. Түрі, конструкциясы және монтаждау тәсілі тапсырыс берушімен келісіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17764507-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88195628-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, однополюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Выключатель автоматический 1 фазный 25А
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	153430100, Актыбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева улица Абылай хана №2
Срок поставки:	20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Выключатель предназначен для включения и отключения электрической цепи. Должен быть пригоден для использования в однофазной электрической сети. Номинальный ток — 25 А. Номинальное напряжение — 220-230 В. Корпус должен быть прочным, изготовленным из электроизоляционного материала. Устройство должно обеспечивать безопасную эксплуатацию и удобство электромонтажа. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений. Изделие должно соответствовать действующим требованиям электробезопасности и применимым стандартам. Тип, конструкция и способ монтажа согласовываются с заказчиком.