

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761363-1
Сатып алудың атауы:	G65/DN50 турбиналық газ есептегішін жеткізу, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарымен бірге сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 82686555-3ЦП1
Лоттың атауы:	Газ есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	турбиналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газ есептегіші DN50 – Qmax 100 м³/сағ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274230100, Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. Жәнбібек ауылы Абай к-сі 1ғ
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ Тауардың атауы: G65 типөлшемді, DN50 номиналды диаметрлі турбиналық газ есептегіші. 1. Мақсаты Турбиналық газ есептегіші тапсырыс берушінің газды есепке алу торабы арқылы өтетін табиғи газдың көлемін өлшеуге арналған. Жинақталған газ көлемінің көрсеткіштері текше метрмен (м³) көрсетілуі тиіс. 2. Техникалық сипаттамалары Өлшеу түрі — турбиналық. Типөлшемі — G65. Номиналды диаметрі (DN) — 50 мм. Газдың ең жоғары шығыны (Qmax) — кемінде 100 м³/сағ. Газдың ең төменгі шығыны (Qmin) — 10 м³/сағ-тан аспауы тиіс. Ең жоғары жұмыс қысымы (Pmax) — кемінде 16 бар (1,6 МПа). Өлшенетін газ температурасының диапазоны — минус 25 °С-тан плюс 70 °С-қа дейінгі аралықтан тар болмауы тиіс. Пайдалану кезіндегі қоршаған орта температурасының диапазоны — минус 25 °С-тан плюс 70 °С-қа дейінгі аралықтан тар болмауы тиіс. Қосылу түрі — фланецті. Қосылудың номиналды диаметрі — DN50. Жұмыс қысымы бойынша орындалымы — кемінде 16 бар (1,6 МПа). Рұқсатсыз араласудан қорғау — газ есептегішті пломбалау мүмкіндігі болуы тиіс. Жеткізілетін газ есептегіші белгіленген техникалық сипаттамалар шегінде табиғи газ көлемін сенімді өлшеуді қамтамасыз етуі және тапсырыс берушінің объектісіндегі пайдалану шарттарына сәйкес болуы тиіс. 3. Жеткізуге және жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар 3.1. Жеткізілетін газ есептегіші жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары мен ақаулары жоқ болуы тиіс. 3.2. Өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген жеткізу орнына өз күшімен және өз қаражаты есебінен жеткізуге міндетті. 3.3. Газ есептегішті орнатқаннан кейін өнім беруші іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге және аспаптың жұмысқа жарамдылығын тексеруге міндетті. 3.4. Орнату және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін өнім беруші тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін ұсынуға міндетті. 3.5. Жеткізуге, монтаждауға, қосуға және іске қосу-баптау жұмыстарына байланысты барлық шығындар өнім берушінің баға ұсынысының құнына енгізілуі тиіс. 3.6. Тауарды қабылдау кезінде тапсырыс беруші тауардың жиынтықтылығын, механикалық зақымданулардың жоқтығын, таңбалануы мен ілеспе құжаттамасының сәйкестігін, сондай-ақ орындалған іске қосу-баптау жұмыстарының нәтижелерін тексереді.

4. Құжаттамаға қойылатын талаптар

Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

бұйымның паспорты;

қазақ немесе орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық;

тауардың белгіленген техникалық талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолдану үшін қажет болған

жағдайда өлшеу құралының метрологиялық мәртебесі және салыстырып

тексеруден өткені туралы құжаттар;

кепілдік құжаттары.

Құжаттама жеткізілетін газ есептегіштің моделіне және орындалымына

сәйкес болуы тиіс.

5. Кепілдік міндеттемелер

Жеткізілетін жабдықтың кепілдік мерзімі тауарды тапсырыс беруші

қабылдаған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші өндірістік ақауларға немесе жеткізілген

жабдықтың сапасыздығына байланысты туындаған ақауларды өз қаражаты

есебінен жоюға міндетті.

Ақауды жою мүмкін болмаған жағдайда өнім беруші осы техникалық

ерекшеліктің талаптарына сәйкес келетін жарамды газ есептегішке ақаулы

есептегішті шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ауыстыруға

міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761363-1
Наименование закупки:	Приобретение турбинного счётчика газа G65/DN50 с доставкой, монтажом и пусконаладочными работами
Номер лота:	№ 82686555-3ЦП1
Наименование лота:	Счетчик газовый
Описание лота:	турбинный
Дополнительное описание лота:	Счетчик газа DN50-Qmax 100м3/ч
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274230100, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек Жанибекский р-н ул.Абая1г
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА Наименование товара: Счётчик газа турбинный, типоразмер G65, номинальный диаметр DN50. 1. Назначение Турбинный счётчик газа предназначен для измерения объёма природного газа, проходящего через узел учёта заказчика. Показания накопленного объёма газа должны отображаться в кубических метрах (м³). 2. Технические характеристики Тип измерения — турбинный. Типоразмер — G65. Номинальный диаметр (DN) — 50 мм. Максимальный расход газа (Qmax) — не менее 100 м³/ч. Минимальный расход газа (Qmin) — не более 10 м³/ч. Максимальное рабочее давление (Pmax) — не менее 16 бар (1,6 МПа). Диапазон температуры измеряемого газа — не уже от минус 25 °С до плюс 70 °С. Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации — не уже от минус 25 °С до плюс 70 °С. Тип присоединения — фланцевый. Номинальный диаметр присоединения — DN50. Исполнение по рабочему давлению — не менее 16 бар (1,6 МПа). Защита от несанкционированного вмешательства — наличие возможности опломбирования счётчика. Поставляемый счётчик должен обеспечивать надёжное измерение объёма природного газа в пределах установленных технических характеристик и соответствовать условиям эксплуатации на объекте заказчика. 3. Требования к поставке и выполнению работ 3.1. Поставляемый счётчик должен быть новым, ранее не использованным, не иметь механических повреждений и дефектов. 3.2. Поставщик обязан доставить товар до места поставки, указанного в договоре о государственных закупках, собственными силами и за свой счёт. 3.3. После установки счётчика поставщик обязан выполнить пусконаладочные работы и проверить работоспособность прибора. 3.4. По завершении установки и пусконаладочных работ поставщик обязан передать заказчику акт выполненных работ. 3.5. Все расходы, связанные с доставкой, монтажом, подключением и пусконаладочными работами, должны быть включены в стоимость предложения поставщика. 3.6. При приёмке заказчик проверяет комплектность товара, отсутствие механических повреждений, соответствие маркировки и сопроводительной документации, а также результаты выполненных пусконаладочных работ.

4. Требования к документации

При поставке товара поставщик обязан предоставить следующие документы:

паспорт изделия;

руководство по эксплуатации на русском или казахском языке;

документы, подтверждающие соответствие товара установленным техническим требованиям;

документы о метрологическом статусе и поверке средства измерений, если они необходимы для его применения в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

гарантийные документы.

Документация должна соответствовать поставляемой модели и исполнению счётчика.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты приёмки товара заказчиком.

В течение гарантийного срока поставщик обязан за свой счёт устранять неисправности, возникшие по причине производственных дефектов или ненадлежащего качества поставленного оборудования.

При невозможности устранения неисправности поставщик обязан заменить неисправный счётчик на исправный, соответствующий требованиям настоящей технической спецификации, в порядке и сроки, установленные договором.