Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 18012770-1
Тендер атауы:	Разрядтаушы, зарядтау құрылғысы, адаптер, қуат көзі, сақтандырғыш тауарларды электрондық сатыпалым
Лоттың №:	№ 88525552-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Электр тоғын ажыратушы

Сипаттамасы Р - разрядтаушы. В - вентильді. О - жеңіл. 10 - кВ кернеу класы. Н - жоғары сенімділік. У, Т - Климаттық орындау. Оқшаулағыш түрі: сызықтық. Кернеу класы - кемінде 10 шаршы метр. Номиналды кернеу - 12,5 кВ кем емес. Құрғақ және жаңбыр кезінде - 50 Гц жиіліктегі ену кернеуі — 26-30,5 кВ. Разрядқа дейінгі уақыттағы импульстік ену кернеуі 1,2/50 мкс — 48 кВ толық импульсте 2-ден 20 мкс-қа дейін. Ток амплитудасы 3000а/5000А — 43/45 кВ болатын 8 мкс толқын ұзындығының импульстік тогындағы қалған кернеу. Ағымдағы өткізу қабілеттілігі-5 КА (6/40 мкс толқынымен 20 ток импульсі) және 75 А (ұзындығы 2000 мкс болатын 20 тікбұрышты толқын тогы). Сыртқы оқшаулаудың ағып кету жолының ұзындығы кемінде 26 см. Ағып кету тогы 6 мкА аспайды. Сымдардың рұқсат етілген кернеуі - 300 Н кем емес. Биіктігі - 411 мм-ден аспайды. Салмағы - 4,2 кг-нан аспайды. Ақауы бар техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін тауарды өнім беруші 3 жұмыс күн ішінде ауыстыруға тиіс. Тауарды жеткізуге жол берілмейді: жабдық өндірушісінің түпнұсқалық қаптамасында емес, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір түрде өзгертілген.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 18012770-1
Наименование Тендера:	Электронные закупки товаров разрядник, устройство зарядное, адаптер, блок питания, предохранитель
№ лота:	№ 88525552-ЗЦПнеГ31
Наименование лота:	Разрядник

Характеристика Р — разрядник. В — вентильный. О — облегченный. 10 — класс напряжения в кВ. Н — повышенной надежности. У, Т — климатическое исполнение. Тип изолятора: линейный. Класс напряжения — не менее 10 кв. Номинальное напряжение — не менее 12,5 кВ. Пробивное напряжение при частоте - 50 Гц в сухом состоянии и под дождем — 26-30,5 кВ. Импульсное пробивное напряжение при предразрядном времени - от 2 до 20 мкс при полном импульсе 1,2/50 мкс — 48 кВ. Остающееся напряжение при импульсном токе с длиной фронта волны 8 мкс с амплитудой тока 3000А/5000А — 43/45 кВ. Токовая пропускная способность — 5 КА (20 импульсов тока волной 6/40 мкс) и 75 А (20 импульсов тока прямоугольной волной длительностью 2000 мкс). Длина пути утечки внешней изоляции — не менее 26 см. Ток утечки — не более 6 мкА. Допустимое натяжение проводов — не менее 300 Н. Высота — не более 411 мм. Масса — не более 4,2 кг. Товар несоответствующий технической спецификации, имеющий брак должен быть заменен поставщиком в течение 3 рабочих дней. Недопустима поставка товара: не в оригинальной упаковке фирмы производителя оборудования, восстановленные, переработанные или каким-либо образом модифицированные.