

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17816919-1
Сатып алудың атауы:	160 кВА трансформаторды жаңа 250 кВА трансформаторға ауыстыру және 80 кВт электр қазандықтарын қосу. Техникалық сипаттаманы мұқият оқып шығыңыз
Лоттың нөмірі:	№ 88289462-3ЦП1
Лоттың атауы:	Трансформаторлы жиынтықты қосалқы станция
Лоттың сипаттауы:	қуаты 250 кВА, майлы трансформатормен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	160 кВА трансформаторды жаңа 250 кВА трансформаторға ауыстыру және 80 кВт электр қазандықтарын Клиентпен келісіңіз: +7 777 578 0502
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	104279300, Абай облысы, Жарма ауданы, Қеңтарлау а.
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасалғаннан кейін 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электр жабдықтарын ауыстыру: 160 кВА трансформаторды жаңа 250 кВА трансформаторға ауыстыру және 80 кВт электр қазандықтарын қосу. Жұмыс көлеміне мыналар кіреді: 250 кВА трансформатор, АС маркалы өткізгіштер (4x35 мм ²), ток трансформаторлары бар электр энергиясын есепке алу жүйесі, автоматты ажыратқыш, сондай-ақ жобалау, зерттеу жұмыстары және энергетикалық сараптама/келісімдер алу. Тапсырыс берушімен +7 777 578 0502 нөмірі арқылы келісіңіз.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17816919-1
Наименование закупки:	Электрооборудования трансформатора мощностью 160 кВА на вновь 250 кВА и подключение электродкотлов на 80 кВт внимательно читать тех спецификацию
Номер лота:	№ 88289462-3ЦП1
Наименование лота:	Подстанция трансформаторная комплектная
Описание лота:	мощность 250 кВА, с масляным трансформатором
Дополнительное описание лота:	Замена электрооборудования трансформатора мощностью 160 кВА на вновь 250 кВА и подключение электродкотлов на 80 кВт согласовать с Заказчиком +7 777 578 0502
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	104279300, область Абай, Жарминский район, с.Кентарлау
Срок поставки:	В течении 15 дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Замена электрооборудования трансформатора мощностью 160 кВА на вновь 250 кВА и подключение электродкотлов на 80 кВт. Трансформатор 250 кВа, провод тип АС 4х35 мм, учет электрический и трансформатор тока в комплекте, автоматический выключатель, проектно-изыскательное и энергоэкспертиза согласовать с Заказчиком +7 777 578 0502