

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790555-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88079402-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГ/НYY, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Жаңа қала, 34 көше №14/1;
Жеткізу мерзімі:	Шарттың заңды күшіне енгеннен соң 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 1. Тауардың атауы мен жалпы сипаттамалары: • Атауы: Жануды таратпайтын мыс күштік кабелі. • Маркировкасы (таңбалануы): ВВГ. • Мақсаты: Номиналды айнымалы кернеудегі стационарлық қондырғыларда электр энергиясын беруге және таратуға арналған. Күштік тізбектер мен жарықтандыру желілерін ұйымдастыруға қолайлы. 2. Мемлекеттік стандарттарға және қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі: • Сапа стандарттары: Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын мемлекетаралық стандартқа, атап айтқанда МЕМСТ 31996 (Номиналды кернеуі 0,66; 1 және 3 кВ болатын пластмасса оқшаулағышы бар күштік кабельдер) стандартына немесе баламасына қатаң сәйкес келуі тиіс. • Өрт қауіпсіздігі: Өнім ЕАЭО өрт қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес келуі, өздігінен сөнетін қасиеттерге ие болуы және жалғыз төсеу кезінде жануды таратпауы тиіс. 3. Техникалық параметрлері мен конструктивтік ерекшеліктері: • Желінің (жиланың) материалы: Мыс (жоғары сапалы электротехникалық мыс). • Желілердің (жилалардың) саны: Қатаң түрде 3. • Желінің номиналды қимасы: 1,5 шаршы мм-ден кем емес. • Желілерді оқшаулау материалы: Монтаждау кезінде фазаларды анықтау қолайлылығы үшін түсті таңбалауы бар ПВХ (поливинилхлорид) пластикат. • Сыртқы қабықшаның материалы: Беріктігі жоғары ПВХ пластикат. 4. Сенімділік пен пайдалану шарттарына қойылатын талаптар: • Пайдалану температурасы: Қолданудың кең диапазоны — -50 °С-тан +50 °Сқа дейін. • Қолдану саласы: Әмбебап орындалуы. Тұрғын, әкімшілік, қойма және өндірістік үй-жайлардың ішінде пайдалануға, сондай-ақ ультракүлгін сәулелердің тікелей әсерінен немесе механикалық зақымданулардан қорғалған жағдайда ашық ауада (сыртта) қолдануға жарамды. 5. Тауардың сапасына, қаптамасына және қабылдануына қойылатын талаптар: • Сапасы мен жай-күйі: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, ағымдағы немесе оның алдындағы жылы шығарылған болуы тиіс. Кабелдің сыртқы қабықшасында майысқан жерлер, жарықтар, желілердің жалаңаштануы, полимердің біркелкі болмауы және басқа да көрінетін ақаулардың болуына жол берілмейді. Кабелдің бүкіл ұзындығы бойымен анық зауыттық маркировка (кабель маркасы, қимасы, шығарылған жылы) болуы тиіс. • Жеткізу және метражы: Тауар бір тұтас кесіндімен (немесе сатып алу көлеміне сәйкес бухталармен) жеткізіледі. • Құжаттаманы ұсыну: Тауардың сапасына немесе шығу тегіне негізді күмән туындаған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден қолданыстағы Сәйкестік сертификатын (немесе ЕАЭО сәйкестік туралы декларациясын) немесе дайындаушы зауыттың Сапа паспортын (сапа сертификатын) сұрату құқығын өзіне қалдырады, ал Өнім беруші оларды бірінші талап бойынша ұсынуға міндетті. • Қабылдау тәртібі: Тапсырыс беруші визуалды тексеруді, тоқ өткізгіш желілердің қимасын өлшеуді және оқшаулаудың тұтастығын тексеруді қамтитын кіріс бақылауын жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Өнім беруші тауарды өз есебінен ауыстырады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790555-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88079402-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГ/НYY, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Согласно технической спецификаций
Количество:	500
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Жаңа қала, 34 улица №14/1;
Срок поставки:	В течении 20 календарных дней со дня вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Наименование и общие характеристики товара: • Наименование: Кабель силовой медный, не распространяющий горение. • Маркировка: ВВГ. • Назначение: Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение. Подходит для организации силовых цепей и линий освещения. 2. Соответствие государственным стандартам и безопасности: • Стандарты качества: Товар должен строго соответствовать действующему на территории Республики Казахстан межгосударственному стандарту ГОСТ 31996 (Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ) или эквиваленту. • Пожарная безопасность: Изделие должно соответствовать стандартам пожарной безопасности ЕАЭС, обладать свойствами самозатухания и не распространять горение при одиночной прокладке. 3. Технические параметры и конструктивные особенности: • Материал жилы: Медь (высококачественная электротехническая медь). • Количество жил: Строго 3. • Номинальное сечение жилы: Не менее 1,5 кв.мм. • Материал изоляции жил: ПВХ (поливинилхлоридный) пластикат с цветовой маркировкой жил для удобства фазировки при монтаже. • Материал наружной оболочки: ПВХ пластикат повышенной прочности. 4. Требования к надежности и условиям эксплуатации: • Температура эксплуатации: Широкий диапазон применения — от -50 °С до +50 °С. • Область применения: Универсальное исполнение. Подходит как для внутреннего (внутри жилых, административных, складских и производственных помещений), так и для наружного (на открытом воздухе) применения при условии защиты от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей или механических повреждений. 5. Требования к качеству, упаковке и приемке товара: • Качество и состояние: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным в текущем или предшествующем году. На наружной оболочке кабеля не допускается наличие вмятин, трещин, оголения жил, неоднородности полимера и иных видимых дефектов. По всей длине кабеля должна присутствовать четкая заводская маркировка (марка кабеля, сечение, год выпуска). • Поставка и метраж: Товар поставляется единым цельным отрезком (или бухтами согласно объему закупки). • Предоставление документации: В случае возникновения обоснованных сомнений в качестве или происхождении товара, Заказчик оставляет за собой право запросить у Поставщика действующий Сертификат соответствия (или Декларацию о соответствии ЕАЭС) либо Паспорт качества (сертификат качества) завода-изготовителя, которые Поставщик обязан предоставить по первому требованию. • Порядок приемки: Заказчик оставляет за собой право провести входной контроль, включающий визуальный осмотр, замер сечения токопроводящих жил и проверку целостности изоляции. При обнаружении несоответствий Поставщик производит замену за свой счет.