

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17787898-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес мектеп үшін өрт сөндіргіштерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82260900-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш ОП-10, заряд ОТВ (ұнтақ) салмағы 10 кг.көлемі кемінде 11.6 л зарядтау-іске қосу құрылғысы бар Баллон. ОТВ беруге және таратуға арналған саптамасы бар икемді шланг. Цилиндрдегі ішкі қысымды үнемі бақылауға арналған Манометр., А, В, С және Е сыныптарындағы өрттерді сөндіруде тиімді, өрт сөндіру қабілеті инертті ортамен тұтану ошағын сұйылтуға және оттегінің кіруіне кедергі келтіруге негізделген., Репрессия цилиндрдегі артық қысымның әсерінен пайда болады., Ұзындығы кемінде 4 м ОТВ ағыны өрт ошағын одан қауіпсіз қашықтықта сөндіруге мүмкіндік береді., Кем дегенде 15 секундқа ОТВ беру., ПБ 03-576-03 сәйкес баллонды өшірілмейтін электрографиялық таңбалау. ЗПУ-да таңбаланған Пломба.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551041100, Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлодарское а. Павлодар қаласы, Павлодар ауылы, Ыбырай Алтынсарин көшесі 60/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші отандық тауар өндірушілердің тізіліміне (ОТӨ) енгізілген жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі екі тарап шартқа қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 61 (алпыс бір) күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіргіш ОП-10, заряд ОТВ (ұнтақ) салмағы 10 кг.көлемі кемінде 11.6 л зарядтау-іске қосу құрылғысы бар Баллон. ОТВ беруге және таратуға арналған саптамасы бар икемді шланг. Цилиндрдегі ішкі қысымды үнемі бақылауға арналған Манометр., А, В, С және Е сыныптарындағы өрттерді сөндіруде тиімді, өрт сөндіру қабілеті инертті ортамен тұтану ошағын сұйылтуға және оттегінің кіруіне кедергі келтіруге негізделген., Репрессия цилиндрдегі артық қысымның әсерінен пайда болады., Ұзындығы кемінде 4 м ОТВ ағыны өрт ошағын одан қауіпсіз қашықтықта сөндіруге мүмкіндік береді., Кем дегенде 15 секундқа ОТВ беру., ПБ 03-576-03 сәйкес баллонды өшірілмейтін электрографиялық таңбалау. ЗПУ-да таңбаланған Пломба. Тауар ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 талаптарына сәйкес келуі тиіс * Жинақтау: әрбір өрт сөндіргіш жұмыс қабілеттілігін көзбен шолып бақылау үшін бүріккіш немесе қоңырауы бар икемді шлангпен (дайындаушы зауыттың конструкторлық құжаттамасына сәйкес), кірістірілген қысым индикаторымен (манометрмен), сондай-ақ паспортпен/пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен жабдықталуы тиіс. * Таңбалау: өрт сөндіргіштің корпусында мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде: өндірушінің атауы, өрт сөндіргіштің түрі, өрт сыныптары, заряд массасы, Өндіріс күні және ОТК белгісі, қолдану жөніндегі нұсқаулықтан тұратын нақты таңбалау (затбелгі) болуға тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17787898-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушителей для школы, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 82260900-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель ОП-10, Заряд ОТВ (порошок) массой 10 кг. Баллон объемом не менее 11.6 л с зарядно-пусковым устройством. Гибкий шланг с насадком для подачи и распределения ОТВ. Манометр для регулярного контроля внутреннего давления в баллоне., Эффективен при тушении пожаров классов А, В, С и Е., Огнетушащая способность основана на разбавлении очага возгорания инертной средой и препятствии доступа кислорода., Вытеснение ОТВ происходит под действием избыточного давления в баллоне., Струя ОТВ длиной не менее 4 м позволяет тушить очаг возгорания находясь от него на безопасном расстоянии., Подача ОТВ в течении не менее 15 секунд., Несмываемая электрографическая маркировка баллона в соответствии ПБ 03-576-03. Пломба с маркировкой на ЗПУ.
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551041100, Павлодарская область, г.Павлодар, с.Павлодарское г.Павлодар, село Павлодарское, ул.Ыбырай Алтынсарин60/1
Срок поставки:	в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Договора. В случае если Поставщик включен в Реестр отечественных товаропроизводителей (ОТП), срок поставки Товара составляет 61 (шестьдесят один) календарный день с момента подписания Договора обеими Сторонами
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель ОП-10, Заряд ОТВ (порошок) массой 10 кг. Баллон объемом не менее 11.6 л с зарядно-пусковым устройством. Гибкий шланг с насадком для подачи и распределения ОТВ. Манометр для регулярного контроля внутреннего давления в баллоне., Эффективен при тушении пожаров классов А, В, С и Е., Огнетушащая способность основана на разбавлении очага возгорания инертной средой и препятствии доступа кислорода., Вытеснение ОТВ происходит под действием избыточного давления в баллоне., Струя ОТВ длиной не менее 4 м позволяет тушить очаг возгорания находясь от него на безопасном расстоянии., Подача ОТВ в течении не менее 15 секунд., Несмываемая электрографическая маркировка баллона в соответствии ПБ 03-576-03. Пломба с маркировкой на ЗПУ. Товар должен соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *Комплектация: Каждый огнетушитель должен быть укомплектован гибким шлангом с распылителем или раструбом (в соответствии с конструкторской документацией завода-изготовителя), встроенным индикатором давления (манометром) для визуального контроля работоспособности, а также паспортом/инструкцией по эксплуатации. * Маркировка: На корпусе огнетушителя должна быть четкая маркировка (этикетка) на государственном (казахском) и русском языках, содержащая: наименование производителя, тип огнетушителя, классы пожаров, массу заряда, дату производства и отметку ОТК, инструкцию по применению