

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16631938-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84354112-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Бұрағыштар жинағы
Лоттың сипаттауы:	диэлектрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	диэлектрлік бұрағыш жинағы Негізгі сипаттамалары: Мақсаты: 1000 В дейінгі кернеуде электр Монтаждау жұмыстарын қауіпсіз орындау үшін. Жиынтықтағы заттар саны: кемінде 6 дана. Ұштардың түрлері: сплайн (SL), крест (PH), Torx рұқсат етіледі — Тапсырыс берушінің өтініші бойынша. Шаншу материалы: хром-ванадий болаты немесе аналогы, қатайту және коррозияға қарсы жабыны бар. Оқшаулау: кем дегенде 1000 В сынақ кернеуіне төтеп беретін полимерлі тұтқа мен шаншу жабыны. Тұтқа: екі компонентті, эргономикалық, сырғанауға қарсы жабыны бар. Бұрағыштардың ұзындығы: 75-тен 200 мм-ге дейін (Тапсырыс берушінің өтініші бойынша). Тұтқадағы ұштың өлшемдері мен түрін белгілеу. Жиынтықтың салмағы: 2 кг-нан аспайды. Қызмет ету мерзімі: қалыпты жұмыс кезінде кемінде 3 жыл. Қосымша талаптар: Таңбалау: оқшаулау класы, шығарылған күні. Толықтығы: пластикалық қорапта немесе ұстағышта жеткізу. ГОСТ Р МЭК 60900-2010 немесе баламасына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Сипаттамалары мен орындалуы Тапсырыс берушімен келісіледі.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	диэлектрлік бұрағыш жинағы Негізгі сипаттамалары: Мақсаты: 1000 В дейінгі кернеуде электр Монтаждау жұмыстарын қауіпсіз орындау үшін. Жиынтықтағы заттар саны: кемінде 6 дана. Ұштардың түрлері: сплайн (SL), крест (PH), Torx рұқсат етіледі — Тапсырыс берушінің өтініші бойынша. Шаншу материалы: хром-ванадий болаты немесе аналогы, қатайту және коррозияға қарсы жабыны бар. Оқшаулау: кем дегенде 1000 В сынақ кернеуіне төтеп беретін полимерлі тұтқа мен шаншу жабыны. Тұтқа: екі компонентті, эргономикалық, сырғанауға қарсы жабыны бар. Бұрағыштардың ұзындығы: 75-тен 200 мм-ге дейін (Тапсырыс берушінің өтініші бойынша). Тұтқадағы ұштың өлшемдері мен түрін белгілеу. Жиынтықтың салмағы: 2 кг-нан аспайды. Қызмет ету мерзімі: қалыпты жұмыс кезінде кемінде 3 жыл. Қосымша талаптар: Таңбалау: оқшаулау класы, шығарылған күні. Толықтығы: пластикалық қорапта немесе ұстағышта жеткізу. ГОСТ Р МЭК 60900-2010 немесе баламасына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Сипаттамалары мен орындалуы Тапсырыс берушімен келісіледі.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16631938-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84354112-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Набор отверток
Описание лота:	диэлектрические
Дополнительное описание лота:	Набор диэлектрических отвёрток. Основные характеристики: Назначение: для безопасного выполнения электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Количество предметов в наборе: не менее 6 шт. Типы наконечников: шлицевые (SL), крестовые (PH), допускается Торх — по заявке Заказчика. Материал жала: хром-ванадиевая сталь или аналог, с закалкой и антикоррозионным покрытием. Изоляция: полимерное покрытие рукоятки и жала, выдерживающее испытательное напряжение не менее 1000 В. Рукоятка: двухкомпонентная, эргономичная, с противоскользящим покрытием. Длина отвёрток: от 75 до 200 мм (по заявке Заказчика). Маркировка размеров и типа наконечника на рукоятке. Масса набора: не более 2 кг. Срок службы: не менее 3 лет при нормальной эксплуатации. Дополнительные требования: Маркировка: класс изоляции, дата выпуска. Комплектность: поставка в пластиковом кейсе или на держателе. Соответствие ГОСТ Р МЭК 60900-2010 или эквиваленту. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком.
Количество:	2
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор диэлектрических отвёрток. Основные характеристики: Назначение: для безопасного выполнения электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Количество предметов в наборе: не менее 6 шт. Типы наконечников: шлицевые (SL), крестовые (PH), допускается Тогх — по заявке Заказчика. Материал жала: хром-ванадиевая сталь или аналог, с закалкой и антикоррозионным покрытием. Изоляция: полимерное покрытие рукоятки и жала, выдерживающее испытательное напряжение не менее 1000 В. Рукоятка: двухкомпонентная, эргономичная, с противоскользящим покрытием. Длина отвёрток: от 75 до 200 мм (по заявке Заказчика). Маркировка размеров и типа наконечника на рукоятке. Масса набора: не более 2 кг. Срок службы: не менее 3 лет при нормальной эксплуатации. Дополнительные требования: Маркировка: класс изоляции, дата выпуска. Комплектность: поставка в пластиковом кейсе или на держателе. Соответствие ГОСТ Р МЭК 60900-2010 или эквиваленту. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком.
--	--