

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778910-1
Сатып алудың атауы:	Өткізу бөліміне арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82355709-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Интерфейстің қайталағышы
Лоттың сипаттауы:	деректер пакетін RS-485 немесе RS-232 интерфейсі бойынша қабылдау және табыстауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВКТ-7 үшін Ethernet адаптері
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды қ-сы, Пригород к-сі, 9/2
Жеткізу мерзімі:	Тауардың жеткізілуі Тапсырыс берушіден өтінімді Өнім берушінің алуы сәтінен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Жылу энергиясын есепке алу аспаптарына арналған ішкі интерфейс модулі / ВКТ-7 есептеуіштеріне арналған Ethernet интерфейсінң адаптері. Мақсаты: Жергілікті Ethernet желісі арқылы перифериялық құрылғылар мен есептеуіш арасында ақпарат алмасуды және деректерді қашықтан оқуды ұйымдастыру. Конструкциялық орындалуы: Есептеуіш корпусының ішіне орнатуға арналған электрондық тақша түріндегі дайын модуль, қосуға арналған икемді шлейфпен жабдықталған. Қосылу шлейфінің ұзындығы: кемінде 160 мм. Желілік интерфейс: Жергілікті желіге тікелей қосылуға арналған алдыңғы/сыртқы қабырғасында стандартты RJ45 ажыратқышының болуы. Есептеуішпен деректер алмасу жылдамдығы: тұрақты, кемінде 9600 бит/с. Адаптердің қоректену кернеуі: 9-18 В тұрақты ток диапазонында. Тұтыну тогы: кемінде 50 мА. Тұтынылатын қуат: 1 ВА-дан аспауы тиіс. Конфигурациялау: желілік параметрлерді (IP-мекенжай, маска, шлюз) баптауды қолдауы тиіс. Аппараттық интеграция: Адаптердің шлейфі есептеуіш корпусының жоғарғы бөлігінде орналасқан электрондық модульдің штаттық ажыратқышына тікелей қосылуы тиіс. Орнату метрологиялық пломбалауды бұзатын корпусың сыртқы өзгерістерін талап етпеуі тиіс. Аспаптармен толық үйлесімділігі: Жеткізілетін модуль алмасу хаттамалары және орнату орындары бойынша келесі жабдық түрлерімен 100% үйлесімді болуы тиіс: ВКТ-7 сериялы жылу есептеуіштері. Күйі: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778910-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для отдела реализации
Номер лота:	№ 82355709-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Повторитель интерфейса
Описание лота:	для приема и передачи пакетов данных по интерфейсу RS-485 или RS-232
Дополнительное описание лота:	Адаптер -Ethernet для ВКТ-7
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г.Караганда, ул.Пригородная, 9/2
Срок поставки:	Поставка Товара 16 (шестнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Внутренний интерфейсный модуль / адаптер интерфейса Ethernet для приборов учета тепловой энергии ВКТ-7. Назначение: Организация обмена информацией и дистанционного считывания данных между периферийными устройствами и вычислителем по локальной сети Ethernet. Конструктивное исполнение: Законченный модуль в виде электронной платы для установки внутрь корпуса вычислителя, снабженный гибким шлейфом подключения. Длина соединительного шлейфа: Не менее 160 мм. Сетевой интерфейс: Наличие стандартного разъема RJ45 на передней/внешней стенке для прямого подключения к локальной сети. Скорость обмена с вычислителем: Фиксированная, не менее 9600 бит/с. Напряжение питания адаптера: Постоянный ток в диапазоне от 9 до 18 В. Ток потребления: Не менее 50 мА. Потребляемая мощность: Не более 1 ВА. Конфигурирование: Поддержка настройки сетевых параметров (IP-адрес, маска, шлюз). Аппаратная интеграция: Шлейф адаптера должен подключаться напрямую к штатному разъёму электронного модуля, установленного в верхней части корпуса вычислителя. Монтаж не должен требовать внешних доработок корпуса, нарушающих метрологическую пломбировку. Полная совместимость с приборами: Поставляемый модуль должен быть на 100% совместим по протоколам обмена и посадочным местам со следующими типами оборудования: тепловычислители серии ВКТ-7. Состояние: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным.