

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 16781387-1
Тендер атауы:	Ақмола ОФ ЖШС «КАЖсервис» үшін электрматериалдар
Лоттың №:	№ 86275243-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Фотореле

Шыққан жылы: 2025

Кепілдік мерзімі (айлар): 12

Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы:ГОСТ Р 51324.2.1-99

Фотореле. Көше жарығын автоматты түрде қосу және өшіру үшін жасалған. Олар жарықтандыруды ұйымдастыруда қолданылады: витриналар, жарнамалық құрылымдар, объектілердің периметрлерін, бақылау-өткізу пункттерін, кіру топтарын, тротуарларды, өту жолдарын жарықтандыру. Корпустың ішінде электронды тақтасы бар негіз және қорғаныс пластикалық корпусы, кіріктірілген фотоэлемент бар. Жүктемені ауыстырып қосу элементі ретінде электромеханикалық реле қолданылады. Жұмыстық жарықтандыру: 5...50 (реттелетін) лкс
Сенсор қуатын тұтыну: 0,45 Вт
Максималды коммутация қуаты: 5500 Вт
Максималды іске қосу тогы: 25
Максималды қуат тұтыну: 0,45 Вт
Материал: пластик (сұр)
Максималды жұмыс циклі: 16 мин
Жарықтандыру шегі: 5...50 (реттелетін)
Тереңдігі: 90 мм
Биіктігі: 141 мм
Сыртқы диаметрі: 78 мм
жақша
IP44
Сапа сертификаты.
Жеткізу мекенжайы: Астана қ. Жаханша Досмұхамедұлы көшесі 50 үй.
Жеткізу және түсіру жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен.

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации**

№ Тендера:	№ 16781387-1
Наименование Тендера:	Электроматериалы для Акмолинского ОФ ТОО "КАЖсервис"
№ лота:	№ 86275243-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Фотореле

Год выпуска: 2025

Гарантийный срок (в месяцах): 12

Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары: ГОСТ Р 51324.2.1-99

Фотореле. Предназначены для автоматического включения и отключения уличного освещения. Применяются при организации освещения: витрин, рекламных конструкций, освещения периметров объектов, КПП, входных групп, тротуаров, проходов. Внутри корпуса находится основание с электронной платой и защитный пластиковый кожух, встроенный фотоэлемент. В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле. Рабочая освещенность: 5...50 (регулируется) лк
Потребляемая мощность включенного датчика: 0.45 Вт
Максимальная коммутационная мощность: 5500 Вт
Максимальный пусковой ток: 25
Максимально потребляемая мощность: 0.45 Вт
Материал: пластик (серого цвета)
Максимальный рабочий цикл: 16 мин
Порог срабатывания по освещённости: 5...50 (регулируемый)
Глубина: 90мм
Высота: 141мм
Наружный диаметр: 78мм
Кронштейн
IP44
Сертификат качества.
Адрес поставки: г. Астана, улица Ж. Досмухамедулы 50.
Доставка и разгрузка за счет сил и средств поставщика.