

«Бекітемін»
«Х.Досмұхамедов атындағы
Атырау университеті» КеАҚ
Басқарма Төрағасы-ректор
 С.Н. Идрисов
_____ 2026ж.

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	801019.000.0000005
Қызметтің атауы*	Өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету, тексеру және қайта зарядтау қызметтері.
Өлшем бірлігі*	қызмет
Саны (көлемі)*	1
Қызмет көрсету мерзімі*	шартқа қол қойылған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсан айына дейін
Аванстық төлем мөлшері*	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	Өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету, тексеру және қайта зарядтау қызметтері. Орындаушы өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету және қайта зарядтау жөніндегі жұмыстар кешенін орындауға міндетті: (100)дана ОП5 * корпус пен компоненттерді сыртқы тексеру; * бекіту-іске қосу құрылғысының, манометрдің, шлангтың және қауіпсіздік чегінің жарамдылығын тексеру; * корпусың жай-күйін механикалық зақымдануларға, коррозияға және өзге де ақауларға тексеру; * өрт сөндіргішті разрядтау; * ескі өрт сөндіргішті алып тастау; * корпусы тазалау және дайындау; * өрт сөндіргіш заттың сапасы мен

жарамдылығын тексеру;

* қажет болған жағдайда өрт сөндіргіш затты өрт сөндіргіштің түріне және дайындаушының талаптарына сәйкес келетін жаңасына ауыстыру; * тығыздықты тексеру;

* өрт сөндіргішті зарядтау (қайта зарядтау) ;

* пломба және бақылау таңбасын орнату; * жүргізілген техникалық қызмет көрсету күнін және мынадай жоспарлы тексеруді салу;

* қайта зарядталғаннан кейін өрт сөндіргіштің жұмысын тексеру; жүргізілген жұмыстар туралы тиісті құжаттаманы ресімдеу.

3. Жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптар: Өрт сөндіргіштердің барлық түрлерін зарядтау және қайта зарядтау дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасына сәйкес орындалуы тиіс. Жөндеу, сынау немесе қайта зарядтау кезеңінде пайдаланудан шығарылған өрт сөндіргіштер ұқсас параметрлері бар резервтік өрт сөндіргіштермен ауыстырылуы тиіс.

4. Қызмет көрсету нәтижесі: Жұмыстарды орындағаннан кейін әрбір өрт сөндіргіш толық зарядталған, жарамды және жұмысқа жарамды күйде, пломбасы орнатылған және жүргізілген техникалық қызмет көрсету туралы тиісті белгісі болуы тиіс.

5. Нормативтік талаптар: Жұмыстарды Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне, оның ішінде "объектілерді қорғау үшін өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне, сондай-ақ өрт сөндіргіштің тиісті үлгісіндегі дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасына сәйкес орындау.

Қызмет көрсету орны:


Атырау қ. 1. Бас оқу корпусының ғимараты
2. № 1 оқу корпусы Студенттік даңғ. 1: 3. № 3 оқу корпусының ғимараты Студенттік даңғ., 48 4. № 4 оқу корпусының ғимараты
5. Студенттік даңғылы 1/1 Жастар мәдени-спорт орталығының ғимараты:
6. № 1 Студенттер үйінің ғимараты, Студенттер даңғылы 7. №3 студенттер үйінің ғимараты, Ғұмаров көшесі, 96:
8. Азаттық 16

	5. Студенттік даңғылы 1/1 Жастар мәдени-спорт орталығының ғимараты: 6. № 1 Студенттер үйінің ғимараты, Студенттер даңғылы 7. №3 студенттер үйінің ғимараты, Ғұмаров көшесі, 96: 8. Азаттық 16
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Инфрақұрылымды дамыту
департаментінің директоры



Шагыров Ж.Ж.

«Утверждаю»
 Председатель Правления-Ректор
 НАО «Атырауский университет
 им. Х. Досмухамедова»
 С.Идрисов
 «___» _____ 2026г.

Техническая спецификация закупаемых услуг
 (заполняется заказчиком)

Наименование номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	код Единого товаров, 801019.000.000005
Наименование услуги*	Услуги по техническому обслуживанию, проверке и перезарядке огнетушителей.
Единица измерения*	услуга
Количество (объем)*	1
Срок оказания услуги*	С момента подписания договора до 31 декабря 2026 года
Размер авансового платежа*	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:	Услуги по техническому обслуживанию, проверке и перезарядке огнетушителей. Исполнитель обязан выполнить комплекс работ по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей, включая: (100 штук) ОП5 внешний осмотр корпуса и комплектующих; • проверку исправности запорно-пускового устройства, манометра, шланга и предохранительной чеки; • проверку состояния корпуса на наличие механических повреждений, коррозии и иных дефектов; • разрядку огнетушителя; • удаление старого огнетушащего вещества; • очистку и подготовку корпуса; • проверку качества и пригодности огнетушащего вещества; • при необходимости замену огнетушащего вещества на новое, соответствующее типу огнетушителя и требованиям изготовителя; • проверку герметичности; • зарядку (перезарядку) огнетушителя; • установку пломбы и контрольной маркировки;

	• нанесение даты проведенного технического обслуживания и следующей плановой проверки; • проверку работоспособности огнетушителя после перезарядки; • оформление соответствующей документации о проведенных работах. 3. Требования к проведению работ: Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должны выполняться в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. Огнетушители, выведенные из эксплуатации на период ремонта, испытания или перезарядки, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами. 4. Результат оказания услуги: После выполнения работ каждый огнетушитель должен находиться в полностью заряженном, исправном и работоспособном состоянии, с установленной пломбой и соответствующей отметкой о проведенном техническом обслуживании. 5. Нормативные требования: Работы выполнять в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области пожарной безопасности, в том числе Техническим регламентом «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», а также технической документацией завода-изготовителя соответствующего типа огнетушителя. Место оказания услуги: г.Атырау 1. Здание главного учебного корпуса 2. Учебный корпуса №1 пр. Студенческий 1: Здание учебного корпуса № 3 пр. Студенческий 48 4. Здание учебного корпуса № 4 5. Здание молодежного культурно-спортивного центра пр Студенческий 1/1: 6. Здание дома студентов №1, пр.Студентов 7. Здание дома студентов №3,ул Гумарова 96: 8.Азаттык 16
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и	

(Указываются при необходимости)
(Отклонение потенциального
поставщика за не указание и
непредставление указанных сведений не
допускается)

Директор департамента
по развитию инфраструктуры



Шагиров Ж.Ж.