

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850886-1
Сатып алудың атауы:	Тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып алу. Вентиль, муфта, отвод
Лоттың нөмірі:	№ 84833792-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	құбырлар үшін, полиэтиленді, өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПНД редуктор (өткел) Ду 250/125 мм, PN 10, SDR 17
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өндірістік аймақ 4, 74 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінімді берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПНД өтпелі муфта (переход) ДУ 250/125 мм, PN 10, SDR 17 Номиналды диаметрі: 250/125 мм; Қабырға қалыңдығы: 14,8 / 7,4 мм; Материалы: ПЭ 100 полиэтилені; Дәнекерлеу түрі: түйістіріп дәнекерлеу (стыковая); ПЭ құбырлар стандарты (ГОСТ): 18599-2001; Мақсаты: сумен жабдықтау; Номиналды қысым: 10 атм; Сұратылатын құжаттар: Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкестік сертификаты; ЕАЭО-ның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі; Сапа паспорты; Жеткізу мерзімі: 16 күнтізбелік күн.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850886-1
Наименование закупки:	Приобретение товарно-материальных ценностей. Вентиль, муфта, отвод
Номер лота:	№ 84833792-ЗЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	для труб, полиэтиленовая, переходная
Дополнительное описание лота:	Переход ПНД Ду 250/125 мм, PN 10, SDR 17
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 4, здание 74
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Переход ПНД Ду 250/125 мм, PN 10, SDR 17 Номинальный диаметр - 250/125 мм; Толщина стенки- 14,8 /7,4 мм; Материал - Полиэтилен ПЭ 100; Тип сварки: стыковая; ГОСТ пэ трубы -18599-2001 Назначение-водоснабжения Номинальное давление10 атм Запрашиваемый документ: Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности; Свидетельство о государственной регистрации ЕЭС; Паспорт качества; Срок доставки 16 кал. дней